







BEZ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY



- | | |
|--|---|
|  | BETON C12/15 |
|  | ŠTĚRKOPÍSEK |
|  | KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY |
|  | ŠTĚRK PÍŠČITÝ (ŠTĚRKODRŤ) - KONSTRUKČNÍ VRSTVA VOZOVKY |
|  | KONSTRUKCE CHODNÍKU |
|  | ZÁSYP RÝHY |
| | - KOMUNIKACE A CHODNÍK - NESEDAVÝ MATERIÁL (ŠTĚRK, ŠTĚRKOPÍSEK) |
| | - NEZPEVNĚNÝ TERÉN - VYTĚŽENÝ MATERIÁL |

SKLADBA DNA

KAMENINOVÁ TROUBA - SPOJOVACÍ SYSTÉM F - HRDLO L

BETONOVÉ SEDLO 120° C12/15; h = 80 mm

ŠTĚRKOPÍSEK; h = 60 mm/300 mm




TROUBA	JMENOVITÁ SVĚTLOST	DN [mm]	150	200
	TLOUŠŤKA STĚNY	t [mm]	17.5	21.0
	DĚLKA	L [mm]	1000/1500	2000/2500
ŠÍŘKA RÝHY	PŘÍLOŽNÉ PAŽENÍ (P = 50 mm)	B [mm]	1100	
BETONOVÉ SEDLO	VÝŠKA POD TROUBOU	a [mm]	80	80
	VÝŠKA SEDLA	b [mm]	130	140
	PLOCHA BETONU	S [m²]	0.12	0.13
VÝŠKA DNA POTRUBÍ NADE DNEM RÝHY		e [mm]	157.5	161.0

POZN.:

- **BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ NAD RÝHOU JE SOUČÁSTÍ SO 01.**
- **OBNOVA KONSTRUKCÍ SILNICE, CHODNÍKŮ A NEZPEVNĚNÉHO TERÉNU JE SOUČÁSTÍ SO 02.**
- **HUTNĚNÍ ZPĚTNÉHO ZÁSYPU NA RELATIVNÍ TUHOST $ID > 0.95$.**
- **KONTROLA HUTNĚNÍ V KOMUNIKACI NA ZEMNÍ PLÁNI $Ed2 > 45 \text{ MPa}$, $Ed2 / Ed1 < 2.5$, VŠE ZA PŘIROZENÉHO STAVU VLHKOSTI.**
- **NOVÉ SKLADBY POVRCHŮ JSOU SOUČÁSTÍ SO 05.**
- **S OHLEDEM NA MNOŽSTVÍ KŘÍŽENÝCH SÍTÍ KANALIZAČNÍMI PŘÍPOJKAMI SE V RÁMCI VÝKOPOVÝCH PRACÍ PŘEDPOKLÁDÁ VYUŽITÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ VE 100 % PŘÍPADŮ.**
- **DRENÁŽNÍ POTRUBÍ BUDE PO UKONČENÍ STAVBY ZASLEPENO.**

-	-	-
<i>Revize</i>	<i>Popis revize</i>	<i>Datum revize</i>

	<p>AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz</p>
<i>Vedoucí projektu</i>	Ing. Vlastislav Kolečkář
<i>Vedoucí dílčího projektu</i>	
<i>Zodpovědný projektant</i>	Ing. Vlastislav Kolečkář
<i>Vypracoval</i>	Bc. Štěpán Vlach
<i>Kontroloval</i>	Ing. Jan Polášek

<i>Investor</i>	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 23, 690 11 Břeclav
<i>Objednatel</i>	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 23, 690 11 Břeclav

Formát	3A4	Měřítka	Stupeň	DSP/DPS	Datum	01/2021	Zakázkové číslo	1552920-21
--------	-----	---------	--------	---------	-------	---------	-----------------	------------

Projekt	BŘECLAV, NÁBŘEŽÍ KOMENSKÉHO - OPRAVA KANALIZACE A VODOVODU D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení D.1 - SO 01 - kanalizace a kanalizační odbočky D.1.7 - Vzorové výkresy			Souprava
Příloha	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKOU	Číslo přílohy D.1.7.4	Revize 0	