



VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ KRUHOVÉHO PROFILU - KAMENINA
DN 300 - DN 600

PŘÍČNÝ ŘEZ



PODÉLNÝ ŘEZ



TABULKA ROZMĚRŮ

TROUBA	JMENOVITÁ SVĚTLOST	DN [mm]	300	400	500	600
	TLOUŠŤKA STĚNY	t [mm]	27.5	41.0	56.5	62.0
DÉLKA	L [mm]	2500	2500	2500	2500	2500
ŠÍŘKA RÝHY	ZÁTAŽNÉ PAŽENÍ (P = 100 mm)	B [mm]	1200	1350	1450	1600
BETONOVÉ SEDLO	VÝŠKA BETONOVÉHO KLÍNU	a [mm]	120	120	140	140
	VÝŠKA BETONOVÉHO SEDLA	b [mm]	210	240	295	320
	PLOCHA BETONOVÉHO SEDLA	S [m²]	0.231	0.289	0.368	0.433
PRAŽEC	ŠÍŘKA	š [mm]	150	150	150	150
	VÝŠKA	a [mm]	120	120	140	140
	DÉLKA	l [mm]	600	600	800	800
	VÝŠKA DNA POTRUBÍ NADE DNEM RÝHY	c [mm]	447.5	461.0	496.5	502.0

SKLADBY KONSTRUKCÍ

- S1 SKLADBA DNA
- KAMENINOVÁ TROUBA - SPOJOVACÍ SYSTÉM C (TYP S - ZABRUŠOVANÝ)
 - BETONOVÝ PRAŽEC
 - ŠTĚRKOPÍSEK; h = 300 mm

LEGENDA HMOT

- BETON C12/15
- ŠTĚRKOPÍSEK
- KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY
- ŠTĚRK PÍSCITÝ (ŠTĚRKODRŤ) - KONSTRUKČNÍ VRSTVA VOZOVKY
- KONSTRUKCE CHODNÍKU
- ZÁSYP RÝHY
 - KOMUNIKACE A CHODNÍK - NESEDAVÝ MATERIÁL (ŠTĚRK, ŠTĚRKOPÍSEK)
 - NEZPEVNĚNÝ TERÉN - VYTĚŽENÝ MATERIÁL

- POZN.:
- PROVIZORNÍ ZÁSYP RÝHÝ V KOMUNIKACI - ŽIVIČNÝ RECYKLÁT TLOUŠŤKY 500 mm.
 - PROVIZORNÍ ZÁSYP RÝHÝ V CHODNÍKU - ŽIVIČNÝ RECYKLÁT TLOUŠŤKY 250 mm.
 - HUTNĚNÍ ZPĚTNÉHO ZÁSYPU NA RELATIVNÍ TUHOST ID > 0.95.
 - KONTROLA HUTNĚNÍ V KOMUNIKACI NA ZEMNÍ PLÁNI Ed2 > 45 MPa, Ed2 / Ed1 < 2.5, VŠE ZA PŘIROZENÉHO STAVU VLHKOSTI.
 - DRENÁŽNÍ TROUBA BUDE PO UKONČENÍ STAVBY ZASLEPENA.

Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------

AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
tel.: +420 541 426 011
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Vlastislav Kolečkář
Vedoucí dílčího projektu	
Zodpovědný projektant	Ing. Vlastislav Kolečkář
Vypracoval	Bc. Štěpán Vlach
Kontroloval	Ing. Jan Polášek

Investor	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 23, 690 11 Břeclav
Objednatel	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 23, 690 11 Břeclav

Formát	4A4	Měřítko	Stupeň	DSP/DPS	Datum	01/2021	Základové číslo	1552920-21
--------	-----	---------	--------	---------	-------	---------	-----------------	------------

Projekt

BŘECLAV, NÁBŘEŽÍ KOMENSKÉHO - OPRAVA KANALIZACE A VODOVODU

D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.1 - SO 01 - kanalizace a kanalizační odbočky

D.1.7 - Vzorové výkresy

Příloha	VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ KRUHOVÉHO POTRUBÍ - KT	Číslo přílohy	D.1.7.3	Revize	0
---------	--	---------------	---------	--------	---