



NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8
140 21 Praha 4 - Nusle

ZÁPIS O VYTYČENÍ

plynovodů a zařízení protikorozi ochrany NET4GAS, s.r.o.

Dne....8.2.2023.....bylo na základě vyjádření. č. 11181/22/OVP/Z

Provedeno vytyčení – VTL plynovodu nad 40 barů

Linie

DN 700.....stavba.....v km ccak.ú....Pouzdřany, Strachotín...
DN 500,...stavba.....v km ccak.ú....Pouzdřany, Strachotín...
DNstavba.....v km cca.....k.ú.....

Zařízení PKO

Popis akce:

.....VDJ Pouzdřany – obec Strachotín, přívodní řád: pro ověření krytí.....
.....VTL- plynovodu nad 40 barů, DN500, DN700.....
.....Doplnění dokumentace:(orientační hloubky měřeny od vrchu potrubí....
.....a vzdálenost vytyčení od komunikace).....
.....DN500 – vzd. 4,8m (hl. 1,5m) – vzd. 17m (hl.1,2m)
.....DN700 – vzd. 3,1m (hl. 1,7m) – vzd. 18m (hl.2,3m)
.....Optický kabel nutné vytyčit f. Fiber Services

Vzhledem k tomu, že uvedená činnost bude prováděna v ochranném a bezpečnostním pásmu, stanovuje přítomný zástupce podmínky v zájmu bezpečnosti práce a nerušeného provozu soustavy:

1. Vytyčené plynovody jsou chráněny ochranným a bezpečnostním pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. **Před zahájením zemních prací je nutno provést vytyčení zařízení NET4GAS a ruční výkop sond pro ověření polohy.**
3. NET4GAS, s.r.o. neodpovídá za stav a eventuální přemístění vytyčovací kolíků.
4. Veškeré práce v pásmu **50 m** na obě strany od všech linií je nutno provádět se zvýšenou opatrností v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., zákonem č.183/2006 Sb., ČSN EN 1594 a TPG 702 04. Pracující musí být prokazatelně upozorněni na existenci zařízení NET4GAS a seznámeni s podmínkami pro činnost.
5. Před zahájením prací je nutno v potřebném úseku vytyčit všechna zde uložená podzemní zařízení NET4GAS. **Platnost vytyčení a protokolu je 1 měsíc.**
6. Výkopové práce ve vzdálenosti menší než 4 m od zařízení NET4GAS musí být prováděny pouze ručně bez použití mechanizace. Při použití mechanizace je nutné postupovat dle **Technických podmínek**

pro práce a činnosti v ochranných a bezpečnostních pásmech vedení ve správě NET4GAS, s.r.o.

7. **Je přísně zakázáno používání výbušnin.**
8. Ve vzdálenosti blíže jak 50 m od půdorysu plynovodu mohou být práce s otevřeným ohněm prováděny pouze na základě písemného povolení provozovatele (NET4GAS).
9. **Podélné pojezdy vozidel těžké mechanizace po trase plynovodů jsou přísně zakázány.** Místa případných přejezdů plynovodů a sdělovacích kabelů těžkou technikou v době stavby musí být zpevněna rozebíratelnými silničními panely s přesahem min. 3 m od půdorysu plynovodu a 1,5 m od sdělovacího kabelu.
10. Odkryté kabely a plynovody musí být chráněny před poškozením a každé eventuální poškození musí být neprodleně nahlášeno provozovateli. Výkopy musí být řádně označeny a upraveny proti pádu osob. **Při odkrytí plynovodů platí navíc i zákaz kouření.**
11. NET4GAS upozorňuje, že zařízení NET4GAS je chráněno aktivní katodovou ochranou a je proto v zájmu nové investice tuto skutečnost zohlednit.
12. Pokud dojde k nepředvídaným okolnostem nebo komplikacím, je nutné obrátit se na:
Kontaktní osoba: Jan Prokop technolog LČ PRO Morava tel. 605 226 819
Radek Valach - ved. technolog tel. 605 233 549
13. Před záhozem křížení je nutno přizvat zástupce NET4GAS ke kontrole a odsouhlasení v místě křížení dle TPG 702 04 mezi cizím zařízením a zařízením NET4GAS, jinak nebude křížení převzato.
14. **Na základě skutečného provedení křížení je potřeba zpracovat výkres skutečného provedení křížení včetně geodetického zaměření míst křížení se seznamem souřadnic a toto předat v písemné a digitalizované formě.**
15. NET4GAS upozorňuje na telekomunikační vedení v souběhu s plynovody. Vytyčení a podmínky pro činnost stanoví firma uvedená ve vyjádření NET4GAS.
16. NET4GAS si vyhrazuje právo zastavení činnosti v ochranném pásmu NET4GAS při nedodržování stanovených podmínek.

Lanžhot 8.2. 2023



Jan Prokop
Technolog LČ PRO Morava

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (59)

zhotovitel