


NAPOJENÍ NA STÁV. ŠACHTU ID 23


ŘEZ



LEGENDA:


- 1 VODOTĚSNÉ ZAPRAVENÍ OTVORU OKOLO NOVĚ VLOŽENÉHO POTRUBÍ
- 2 BOBTNAVÝ TĚSNÍCÍ PÁSEK NALEPENÝ NA POTRUBÍ

PŮDORYSNÝ ŘEZ



LEGENDA HMOT:

- PREFABRIKOVANÁ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETON C30/37 XA1
- VÝPLŇOVÝ BETON C30/37 XA1
- PODKLADNÍ BETON C12/15
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP
- VÝPLŇOVÝ BETON C30/37 XA1

Revize		Popis revize		Datum revize					
<div><div></div><div>AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz</div></div>									
Vedoucí projektu		Ing. Petr Prax, Ph.D.							
Vedoucí dílčího projektu									
Zodpovědný projektant		Ing. Petr Prax, Ph.D.							
Vypracoval		Bc. Štěpán Vlach							
Kontroloval		Ing. Jan Polášek							
Investor		Vodovody a kanalizace Břeclav a.s., Čechova 23, 690 02 Břeclav							
Objednatel		Vodovody a kanalizace Břeclav a.s., Čechova 23, 690 02 Břeclav							
Formát	1A4	Měřítko	1:25	Stupeň	ZD	Datum	06/2022	Zakázkové číslo	1591021-18-02
Projekt		VALTICE - REKONSTRUKCE KANALIZACE NA ULICÍCH MIKULOVSKÁ, BŘECLAVSKÁ - ČÁST II.							
		D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení							
		D.1 - Obnova a ochrana jednotné kanalizace							
		D.1.3 - SO 330.3 - Kanalizace - ulice P. Bezruče - část II.							
		Souprava							
Příloha		NAPOJENÍ NA STÁV. ŠACHTU ID 23					Číslo přílohy		Revize
							D.1.3.4		0