

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Korespondenční adresa:
Správa a údržba silnic JMK,
Oblast Jih
Lidická 132A
690 03 Břeclav

AP INVESTING s. r. o.
Palackého 768/12
612 00 Brno

Váš dopis ze dne

Vaše značka

Naše značka
26091/2021

Vyřizuje /linka
Výmola/747

V Břeclavi dne
20. 12. 2021

Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavbě „Valtice – rekonstrukce kanalizace na ulicích Mikulovská, Břeclavská“ a technické podmínky pro realizaci stavby

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje (dále jen SÚS JMK), obdržela dne 11. 6. 2020 Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci ke společnému povolení výše uvedené stavby.

SÚS JMK je na základě Zřizovací listiny příspěvkové organizace Jihomoravského kraje (č. j.: 427/09/Z 8 ze dne 17. 9. 2009), mimo jiné, oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem, zřizovatele zastupovat a jednat jeho jménem v řízeních správních.

Podle předložené projektové dokumentace (situace stavby) se jedná o rekonstrukci stávající kanalizace v obci Valtice, bude dotčen majetek Jihomoravského kraje, a to:

- 1) silnice III/41412 v km staničení cca 0,000 – 0,130;
- 2) silnice II/422 v km 67,412 – 67,524;
- 3) silnice III/41415 v km staničení 0,007 – 0,015;
- 4) pozemky p. č. 1060/1, 484/1, 1222/1 v k. ú. Valtice;

Silnice III/41412 bude dotčena následujícím způsobem:

Kanalizace:

- *podélným výkopem ve vozovce v délce cca 130 m v km staničení cca 0,000 – 0,130;*

Silnice II/422 bude dotčena následujícím způsobem:

Kanalizace:

- *podélným výkopem ve vozovce v délce cca 112 m v km staničení cca 67,412 – 67,524;*

Silnice III/41415 bude dotčena následujícím způsobem:

Kanalizace:

- *šířným výkopem ve vozovce v délce cca 8 m v km staničení cca 0,007 – 0,015;*

Výkopové práce a zásypy v rozsahu obnovy konstrukčních vrstev ve vozovce požadujeme provádět v souladu s příslušnými předpisy – ČSN, TP.

Opravu silnice požadujeme provést na kvalitní, řádně zhuštěný zásyp v konstrukci vozovky (20 cm štěrkodrt 0-32, 20 cm stabilizační beton KSC, 15 cm asfaltový beton ACP 16, spojovací postřík, 5 cm asfaltový beton ACO 11 (v polovině vozovky), spára prořízlá a zalitá modifikovanou zálivkou). Konstrukční vrstvy budou napojeny na stávající vozovku se zazubením jednotlivých vrstev. Vodorovné dopravní značení požadujeme obnovit v celém rozsahu.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl Pr, vložka 287

tel. 547120311, email: susjmk@susjmk.cz, <http://www.susjmk.cz/>, adresa pro zasílání faktur: faktury@susjmk.cz
bankovní spojení: č. ú. 27-5826360267/0100 IČO: 70932581 DIČ: CZ70932581

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Záruky dle všeobecně známých obchodních podmínek:
opravy vozovek – 36 měsíců

V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán do komunikace a nesmí dojít ke znečištění silnice, případně uličních vpustí v souvislosti s touto stavbou.

Uvedená stavba podléhá povolení zvláštního užívání silničního tělesa ve smyslu silničního zákona 13/97 Sb., o pozemních komunikacích. Povolení vydává příslušný silniční správní úřad.

O zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován p. Lubomír Výmola (kontakt: mob. 737 237 131; e-mail: lubomir.vymola@susjmk.cz), silniční inspektor.

Dotčený úsek silnice a příslušné pozemky budou před zahájením stavby a po jejím dokončení protokolárně předány. Předávací protokoly sepiše zástupce SÚS JMK, s investorem stavby, příp. se zástupcem prováděcí firmy. SÚS JMK je oprávněna požadovat kdykoli přístup k předanému úseku silnice za účelem kontroly prováděných prací na stavbě. Do protokolu o předání úseku silnice po ukončení zvláštního užívání se uvede záruční doba a datum jejího ukončení, kdy zhotovitel zodpovídá za opravy veškerých vad, které popřípadě vzniknou po ukončení stavby (požadujeme min. 36 měsíců od dokončení stavby).

Realizace stavby naruší silniční provoz, proto zhotovitel stavby zajistí u specializované firmy přechodné dopravní značení dle „Stanovení přechodného dopravního značení“ vydaného silničním správním úřadem na základě vyjádření Policie ČR DI a SÚS JMK.

Jakékoliv poškození tělesa silnice vč. dopravního značení a silničních vpustí v důsledku provádění výše uvedené stavby je povinen opravit zhotovitel na svůj náklad, a to bez odkladného účinku.

Výše uvedená stavba se nedotýká našich již zahájených nebo dokončených staveb v souvislosti s probíhající zárukou stavby.

Za předpokladu dodržení stanovených podmínek nemáme námitky k povolení a realizaci výše uvedené opravy v souladu s předloženou dokumentací.

Toto vyjádření platí jeden rok ode dne vystavení, bude součástí dokumentace stavby a zhotovitel stavby bude s jeho obsahem prokazatelně seznámen.

S pozdravem

Ing. Martin Bedrava
vedoucí oblasti

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (4f)*