


LEGENDA :  
ST5 SVORKA NA POTRUBÍ  
EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE  
UZEMŇOVACÍ PÁSEK FeZn 30/4  
UZEMŇOVACÍ DRÁT FeZn d=10 / AlMgSi d=8  
SPOJOVACÍ SVORKA PRO PŘIPOJENÍ ARMOVÁNÍ  
ZEMNÍ SPOJE UZEMŇOVACÍHO PÁSKU OŠETŘIT ASFALTOVOU HMOTOU  
OCHRANA PŘED BLESKEM BUDE ZHOTOVENA V SOULADU SE SOUBOREM NOREM ČSN EN 62305-1-4 ed.2

Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------

	<b>AQUA PROCON s.r.o.</b> Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Jaroslav Jarolím
Vedoucí dílčího projektu	
Zodpovědný projektant	Ing. Radek Cabal
Vypracoval	Ing. Radek Cabal
Kontroloval	Ing. Jan Polášek

Investor	Vodovody a kanalizace Břeclav a.s
Objednatel	Vodovody a kanalizace Břeclav a.s

Formát	6A4	Měřítko	1:50	Stupeň	ZD	Datum	08/2021	Zakázkové číslo	1570521-18
--------	-----	---------	------	--------	----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt	POHOŘELICE - INTENZIFIKACE A ZVÝŠENÍ KAPACITY ČOV		
D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení D.1 - Dokumentace stavebních a inženýrských objektů SO 217 STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE			
Souprava			
Příloha	DISPOZICE - BIOLOGICKÁ JEDNOTKA 3 UZEMNĚNÍ	Číslo přílohy D.1.17.8	Revize 0