



LEGENDA :

- KABELOVÁ TRASA
- EL LED ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 1x33W, 230V, IP66
- EL LED SVÍTIDLO REFLEKTOR 50W, 230V, IP65
- EL LED SVÍTIDLO REFLEKTOR 50W, 230V, IP65, vč. 3m nerezového vyložníku
- MZ ZASUVKOVÁ SKŘÍŇ 400VAC/16A, 2x230VAC/16A, IP54
- EH PŘÍMOTOPNÝ KONVEKTOR 1500W,230V, IP24
- S1 JEDNOPÓLOVÝ PŘEPÍNAČ, ŘAZENÍ 1, IP54

KABELOVÁ TRASA 1-1 : KABELOVÁ TRASA SPOLEČNÁ S PRS

KABELOVÁ TRASA 2-2 : PLASTOVÁ VKLÁDACÍ LIŠTA 40x40

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ : 3+N+PE, 3x400VAC, 50Hz, TN-S

OCHRANA PŘED URAZEM EI.PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

OCHRANA PŘI PORUŠE : OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ, OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ A AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ
V PŘÍPADĚ PORUCHY

ZÁKLADNÍ OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ: IZOLACÍ A KRYTEM
DOPLŇKOVÁ OCHRANA: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM A DOPLŇUJÍCÍM OCHR. POSPOJOVÁNÍM

| Revize | Popis revize | Datum revize |
|--------|--------------|--------------|
|--------|--------------|--------------|

| | |
|---|-----------------------|
| AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz | |
| Vedoucí projektu | Ing. Jaroslav Jarolím |
| Vedoucí dílčího projektu | |
| Zodpovědný projektant | Ing. Radek Cabal |
| Vypracoval | Ing. Radek Cabal |
| Kontroloval | Ing. Jan Polásek |

| | |
|------------|-----------------------------------|
| Investor | Vodovody a kanalizace Břeclav a.s |
| Objednatel | Vodovody a kanalizace Břeclav a.s |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|---------|------|--------|----|-------|---------|-----------------|------------|
| Formát | 6A4 | Měřítko | 1:50 | Stupeň | ZD | Datum | 08/2021 | Zakázkové číslo | 1570521-18 |
|--------|-----|---------|------|--------|----|-------|---------|-----------------|------------|

| | | | |
|---------|---|---------------|--------|
| Projekt | POHOŘELICE - INTENZIFIKACE A ZVÝŠENÍ KAPACITY ČOV | | |
| | D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení D.1 - Dokumentace stavebních a inženýrských objektů SO 217 STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE | | |
| Příloha | DISPOZICE - BIOLOGICKÁ JEDNOTKA 3, ČS KALU STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE | Číslo přílohy | Revize |
| | | D.1.17.7 | 0 |