



LEGENDA :

KABELOVÁ TRASA

ROZVADĚČ

KABELOVÁ TRASA 1-1 : VÝKOP V ZEMI 50/80 2x CHRÁNIČKA PVC DN110 - NAP. KABELY
1x CHRÁNIČKA PVC DN75 - Ma_R

KABELOVÁ TRASA 2-2 : VÝKOP V ZEMI 50/120 2x CHRÁNIČKA PVC DN110 POD KOMUNIKACÍ - NAP. KABELY
1x CHRÁNIČKA PVC DN75 POD KOMUNIKACÍ - Ma_R

KKABELOVÁ TRASA 3-3 : KABELOVÝ POZINKOVANÝ DRÁTĚNÝ ŽLAB 200/100 - NAP. KABELY
KABELOVÝ POZINKOVANÝ MARS ŽLAB 125/50 - Ma_R

OTVORY PROSTUPŮ UTĚSNIT PROTI VNIKÁNÍ VLHKOSTI!

NÁPAJECÍ NAPĚTÍ : 3+N+PE, 3x400VAC, 50Hz, TN-S
2 24VDC PELV

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EI PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
BEZPEČNÝM MALÝM NAPĚTÍM

OCHRANA PŘI PORUŠE : OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ, OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ A AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ
V PŘÍPADĚ PORUCHY

ZÁKLADNÍ OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ: IZOLACÍ A KRYTEM
DOPLŇKOVÁ OCHRANA: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM A DOPLŇUJÍCÍM OCHR. POSPOJOVÁNÍM

Revize	Popis revize	Datum revize

AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
tel.: +420 541 426 011
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Jaroslav Jarolím
Vedoucí dílčího projektu	
Zodpovědný projektant	Ing. Radek Cabal
Vypracoval	Ing. Radek Cabal
Kontroloval	Ing. Jan Polášek

Investor	Vodovody a kanalizace Břeclav a.s
Objednatel	Vodovody a kanalizace Břeclav a.s

Formát	3A4	Měřítko	1:100	Stupeň	ZD	Datum	08/2021	Zadákové číslo	1570521-18
--------	-----	---------	-------	--------	----	-------	---------	----------------	------------

Projekt

POHOŘELICE - INTENZIFIKACE A ZVÝŠENÍ KAPACITY ČOV

D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
D.1 - Dokumentace stavebních a inženýrských objektů
SO 225 PŘÍPOJKA NN

Průloha

DISPOZICE - SITUACE PŘÍPOJKA NN

Číslo průlohy	D.1.25.2	Revize	0
---------------	----------	--------	---