




1 : 50




1 : 50



POPIS	POČET (ks)
KS-1	
PREFABRIKOVANA PRECHODOVÁ SKRŽ DN 800 / 625 DLE ČSN EN 1917, h = 580 mm	1
PREFABRIKOVANA SKRŽ DN 800 DLE ČSN EN 1917, h = 500 mm	1
PREFABRIKOVANA SKRŽ DN 800 DLE ČSN EN 1917, h = 1000 mm	4
ŠACHŤOVÝ POKLOP, TR. A15, STAVEBNÍ VÝŠKA 75 mm	1
KS-2	
PREFABRIKOVANA PRECHODOVÁ SKRŽ DN 800 / 625 DLE ČSN EN 1917, h = 580 mm	1
PREFABRIKOVANA SKRŽ DN 800 DLE ČSN EN 1917, h = 500 mm	1
PREFABRIKOVANA SKRŽ DN 800 DLE ČSN EN 1917, h = 1000 mm	4
ŠACHŤOVÝ POKLOP, TR. A15, STAVEBNÍ VÝŠKA 75 mm	1
KS-3	
PREFABRIKOVANA PRECHODOVÁ SKRŽ DN 800 / 625 DLE ČSN EN 1917, h = 580 mm	1
PREFABRIKOVANA SKRŽ DN 800 DLE ČSN EN 1917, h = 1000 mm	4
ŠACHŤOVÝ POKLOP, TR. A15, STAVEBNÍ VÝŠKA 75 mm	1
KS-4	
PREFABRIKOVANA PRECHODOVÁ SKRŽ DN 800 / 625 DLE ČSN EN 1917, h = 580 mm	1
PREFABRIKOVANA SKRŽ DN 800 DLE ČSN EN 1917, h = 1000 mm	4
PREFABRIKOVANÝ VÝVODNÍKACÍ PRÍSTĚNEK DLE ČSN EN 1917, h = 120 mm	1
ŠACHŤOVÝ POKLOP, TR. A15, STAVEBNÍ VÝŠKA 75 mm	1

	ŽELEZOBETON
	PODKLADNÝ BETON, BETONOVÁ MAZANINA
	SPÁDOVÝ BETON
	DESKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU
	HUTNĚNÝ ŠTERKOVÝ POLŠTÁR
	NÁSPY - Z VODNÉ ZEMINY, HUTNĚNÝ
	ZÁSPY - Z VODNÉ ZEMINY, HUTNĚNÝ
	STÁVAJÍCÍ ZEMINA
	HYDROIZOLACE, PAROZÁBRANA, DIFFUZNÍ FÓLIE
	SEPARAČNÍ FÓLIE

0	-	-
Revize	Popis revize	Datum revize

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011, fax: +420 541 426 012 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Jaroslav Jarolím	
Vedoucí dílčího projektu		
Zodpovědný projektant	Ing. Jaroslav Jarolím	
Vypracoval	Jakub Marek	
Kontroloval	Ing. Jan Poláček	

Investor	Vodovody a kanalizace Břeclav a.s
Objednatel	Vodovody a kanalizace Břeclav a.s

Formát	4x 2A4	Měřítko	1:50, 1:10	Stupeň	ZD	Datum	08/2021	Zakázkové číslo	1570521-18
--------	--------	---------	------------	--------	----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt POHOŘELICE - INTENZIFIKACE A ZVÝŠENÍ KAPACITY ČOV

D - Výkresová dokumentace
D.1 - Dokumentace stavebních a inženýrských objektů
D.1.22 - SO 222 BIOLOGICKÁ JEDNOTKA 3

Příloha		Souprava
ŘEZY		
Číslo přílohy		Revize
D.1.22.4		0