



Adresováno všem dodavatelům

V Brně dne 11. 9. 2023

Věc: Veřejná zakázka „Vodojem Pouzdřany“ Vysvětlení zadávací dokumentace (1)

V souladu s principem transparentnosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace a přiměřenosti, poskytuje zadavatel všem dodavatelům vysvětlení k zadávací dokumentaci.

Vysvětlení k zadávací dokumentaci je poskytováno na základě žádosti dodavatele o podání vysvětlení formou dotaz – odpověď zadavatele. Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Číslování dotazů a žádostí o vysvětlení je v jedné číselné posloupnosti od obdržení prvního dotazu či žádosti. Číslování dotazů a odpovědí tak navazuje na předchozí vysvětlení zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1 ze dne 06.09.2023 (doručeno 15:48:23)

Dobrý den, obracíme se na Vás s dotazem, kdy je v dokumentaci uvedeno: Objekt PS 01.3 – VDJ Pouzdřany, Položka č. 52 - Dávkovací sestava NAOCI - membránové dávkovací čerpadlo včetně dávkovacího potrubí, armatur, zásobní nádrže, záchytné vany a dalšího příslušenství. Dodávka kompletní sestavy vč. připojení na potrubí (2 kpl).

Dotaz:

U této položky jsme nenašli žádné parametry dávkovacích čerpadel, velikost zásobní nádrže a záchytné vany. Prosíme o poskytnutí požadovaných specifikací.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1

Vzhledem k přítokovému množství, objemu akumulací a skladovací stabilitě chlornanu daným parametřům vyhovuje membránové dávkovací čerpadlo s max. výkonem cca 3,5 l/hod při pmax 10 bar, pohon solenoid: 25 W; 230 V, 50 Hz, min. IP66 a objemem zásobní nádrže PE objem 60l záchytné vany PE 60l.

Sdělení zadavatele:

Tímto vysvětlením zadávací dokumentace (1) nedochází k doplnění či změně, která by mohla rozšířit okruh možných účastníků výběrového řízení. Lhůta pro podání nabídek se tedy nemění.

Za zadavatele
Ing. Martin Dufek, v. r.
kontaktní osoba pověřená výkonem zadavatelských
činností