



LEGENDA :

- KABELOVÁ TRASA
- EL LED ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 1x27W, 230V, IP56
- EL LED SVÍTIDLO REFLEKTOR 70W, 230V, IP66
- MZ ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ 400VAC/16A, 2x230VAC/16A, IP54
- EH PŘÍMOTOPNÝ KONVEKTOR 1500W,230V, IP24
- S1 JEDNOPÓLOVÝ PŘEPÍNAČ, ŘAZENÍ 1, IP54

KABELOVÁ TRASA 1-1 : KABELOVÁ TRASA SPOLEČNÁ S PRS  
KABELOVÁ TRASA 2-2 : KABELY ULOŽENY V PLASTOVÉ LIŠTĚ 40x20

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ : 3+N+PE, 400/230VAC, 50Hz, TN-S  
2 24VDC PELV

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EI,PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
BEZPEČNÝM MALÝM NAPĚTÍM

OCHRANA PŘI PORUŠĚ : OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ, OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ A AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ  
V PŘÍPADĚ PORUCHY

ZÁKLADNÍ OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ: IZOLACÍ A KRYTEM  
DOPLŇKOVÁ OCHRANA: PROUDOVÝM CHRÁŇÍČEM A DOPLŇUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------

<b>AQUA PROCON</b>	<b>AQUA PROCON s.r.o.</b> Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Jaroslav Jarolím
Vedoucí dílčího projektu	
Zodpovědný projektant	Ing. Radek Cabal
Vypracoval	Ing. Radek Cabal
Kontroloval	Ing. Jan Polášek

Investor	Vodovody a kanalizace Břeclav a.s
Objednatel	Vodovody a kanalizace Břeclav a.s

Formát	6A4	Mřítko	1:50	Stupeň	ZD	Datum	08/2021	Zakázkové číslo	1570521-18
--------	-----	--------	------	--------	----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt	POHOŘELICE - ČS U HŘIŠTĚ A RETENČNÍ NÁDRŽ			
	D - Dokumentace objektů D.1 - Retenční nádrž D.1 - PS 302 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST			Souprava
Příloha	DISPOZICE - RETENČNÍ NÁDRŽ - SE + VZT		Číslo přílohy D.1.102.3	Revize 0