

- LEGENDA :
- RMD9.6 : ROZVADĚČ ELEKTROTECHNOLOGIE, MaR A PŘENOSU DAT
 - RE02 : ROZVADĚČ ELEKTRÁRENSKÉHO MĚŘENÍ
 - MX1 : PŘÍVODKOVÁ SKŘÍŇ PRO PŘIPOJENÍ NÁHRADNÍHO ZDROJE EL. ENERGIE
 - M2.1 4,0 SYMBOL ELEKTRICKÉHO POHONU S OZNAČENÍM A UVEDENÍM PŘÍKONU
 - F SNÍMAČ MĚŘENÍ PRŮTOKU
 - S KONCOVÝ SPÍNAČ
 - L SNÍMAČ, SPÍNAČ HLADINY
 - KABELOVÁ TRASA
 - POZINKOVANÝ PÁSEK FeZN 30/4 VE VÝKOPU 35/60cm
 - POZINKOVANÝ PÁSEK FeZN 30/4 V ZÁKLADECH OBJEKTU
 - VÝVOD NEREZOVÝ DRÁT d=10mm
 - ZEMNÍ SPOJ UZEMŇOVACÍ SOUSTAVY S PROTIKOROZNÍ OCHRANOU

POZNÁMKA :

EL. ROZVODY BUDOU PROVEDENY NA POVRCHU V NEREZOVÝCH ŽLABECH A TRUBKÁCH Z PVC V ZEMI BUDOU KABELY ULOŽENY DO VÝKOPU 35/80cm VE VOLNÉM TERÉNU NEBO DO VÝKOPU 50/120cm POD KOMUNIKACEMI. DODÁVKA A ULOŽENÍ CHRÁNIČEK MEZI ZDĚNÝM PILÍŘEM SUCHOU ŠACHTOU JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY.

V ČS, AJ a AŠ BUDE PROVEDENO OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ.

PROSTŘEDÍ JE URČENO PROTOKOLEM O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ, KTERÝ JE PŘÍLOHOU TECHNICKÉ ZPRÁVY TOHOTO PS.

KABELY PRS A MaR JE NUTNÉ VÉST VŽDY V ODDĚLENÝCH KABELOVÝCH TRASÁCH.

OTVORY PROSTUPŮ BUDOU PO UKONČENÍ MONTÁŽÍ UTĚSNĚNY PROTI VNIKÁNÍ VLHKOSTI.

LEGENDA :

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ : 3+N+PE, 400/230VAC, 50Hz, TN-C-S
1+N+PE, 230VAC, 50Hz, TN-S
2 24VDC PELV


OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 :
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

OCHRANA PŘI PORUŠE : OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ, OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ A AUTOMAT.ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY

ZÁKLADNÍ OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ : IZOLACÍ, KRYTEM

DOPLŇKOVÁ OCHRANA : PROUDOVÝM CHRÁNIČEM A DOPLŇUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Jaroslav Jarolím	
Vedoucí dílčího projektu		
Zodpovědný projektant	Ing. Radek Cabal	
Vypracoval	Ing. Radek Cabal	
Kontroloval	Ing. Jan Polášek	

Investor	Město Pohořelice	
Objednatel	Město Pohořelice	

Formát	3A4	Měřítko	1:50	Stupeň	ZD	Datum	08/2021	Zakázkové číslo	1570521-18
--------	-----	---------	------	--------	----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt	POHOŘELICE - ČS U HRŠTĚ A RETENČNÍ NÁDRŽ		
	D - Dokumentace objektů D.2 - Čerpací stanice 02 D.2.102 - PS 402 ELEKTRO - TECHNOLOGICKÁ ČÁST		
Příloha	DISPOZICE - ČS, AK, AN	Číslo přílohy D.2.102.2	Souprava Revize 0