

SO 01.1-PŘELOŽKA ZÁSOBOVACÍHO ŘÁDU
PE100 RC d160x9,5mm; DL.408m
SO 01.2-PŘEPOJENÍ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK

TABULKA PŘEPOJENÍ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK

č.	parc.číslo	materiál	délka [m]
1	16444	PE prot.32x3,0	1,0
2	16437	PE prot.32x3,0	1,0
3	16435/1	PE prot.32x3,0	1,0
4	25278/3	PE prot.32x3,0	1,0
5	25271/1	PE prot.32x3,0	1,0
6	25227/3	PE prot.32x3,0	1,0
7	24242/3	PE prot.32x3,0	1,0
8	25237/8	PE prot.32x3,0	2,0
9	25191/1	PE prot.32x3,0	14,0
10	25193/3	PE prot.32x3,0	4,0
celková dl.			27,0

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ:

- Kanalizace - jednotná stoková síť - VaK Břeclav a.s.
- Kanalizační přípojka
- Vodovod - VaK Břeclav a.s.
- Vodovodní přípojka
- Plynovod STL - GasNet s.r.o.
- Telekomunikační kabely - CETIN
- Telekomunikační kabely - CETIN-opřika
- Telekomunikační kabely - internet4you
- Vzdušné elektrické vedení NN - EG.D
- Elektrické vedení NN - zemní kabely- EG.D
- Elektrické vedení NN pro V.0.- zemní kabely -Město Podivín

LEGENDA SO01.1 - PŘELOŽKA VODOVODU:




- Nová trasa vodovodu
- Hranice ochranného pásma vodovodu
- Dosavadní úsek vodovodu ke zrušení
- Nové šoupě na řadu
- Nový hydrant podzemní DN80
- Nový hydrant nadzemní DN80

LEGENDA SO01.2 - PŘEPOJENÍ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK:

- Trasa vodovodní přípojky
- Trasa vnitřní instalace
- Domovní uzávěr
- Vodoměrná šachta stávající
- Vodoměrná šachta nová

LEGENDA RUŠENÝCH (PŘEKLÁDANÝCH) TRAS INŽ. SÍTÍ A JINÝCH OBJEKTŮ:

- Vodovod
- Oplocení
- Tuje
- Keř

Zadavatel:  Jiří Třinásky, DIS.	Výpracovali:  Jiří Třinásky, DIS.	Výškový systém: Box	
		 Jiří Třinásky, DIS. PROJEKTANT Za Brána 1, 690 03 BŘECLAV tel: 511 117 780, e-mail: jtr@myk.cz	
Obec: Podivín	Katastr. území: Podivín	Datum:	XII/2022
		Číslo zakázky:	
Investor: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 23, 690 11 Břeclav	AKCE:	Formát:	10 x A4
		Suplet:	DUSP
PODIVÍN - ul. Hřbitovní, přeložka vodovodu	OBSAH: SITUACE	Měřítko:	1 : 500
		Číslo přílohy:	2
Část:		D	

POZNÁMKA:
-ZAKRESY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH ZAŘÍZENÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES.
-PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ DODAVATEL ZAJISTIT JEJICH VYTÝČENÍ SPRÁVCEM
SÍTÍ A JEJICH OZNAČENÍNA MÍSTĚ DLE PLÁNYCH PŘEDPISU.