


- POTRUBÍ PE100 prof.110, SDR17, BUDE PŘEDIZOLOVÁNO S OCHRANNOU VRSTVOU SPIRO NA STYKU SE VZDUCHEM, POD TERÉNEM BUDE POTRUBÍ PŘEDIZOLOVÁNO A CHRÁNĚNO OCHRANNÝM POTRUBÍM Z PE prof.250mm
 - V ÚSECÍCH S DOSTATEČNÝM KRYTÍM PE100 RC, PN10, prof.110mm
 - CELKOVÁ DÉLKA TRASY 32,00m

Zodp. projektant: Jiří Trínáčný, DiS.		Vypracoval: Jiří Trínáčný, DiS.	 Jiří Trínáčný, DiS. PROJEKCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Za Bankov 4, 690 02 BŘECLAV tel. 511112780, e-mail: pjs.projekce@seznam.cz
Obec: Velké Němčice	Katastr. úz.: Velké Němčice	Datum: IX/2023	
Investor: Vodovody a kanalizace Břeclav,a.s., Čechova 23, Břeclav		Číslo zakázky:	
AKCE: VELKÉ NĚMČICE - oprava vodovodu přes Křepický potok		Formát: 6 x A4 Stupeň: TP	
		Měřítko: 1 : 100	
OBSAH: SITUACE		Číslo přílohy:	Část: 4