

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací: KHSJM 03580/2023/BV/HOK
Spisová značka: S-KHSJM 00029/2023

Vyřizuje: Bc. Břetislav Uhlíř
Telefon: 519 305 141
Email: bretislav.uhlir@khsbrno.cz

Jiří Třináctý, DiS.

Šilingrova 1304/41

690 02 Břeclav

V Břeclavi dne 16.01.2023

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO PRO POTŘEBY SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A
STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ STAVBY „DRNHOLEC, NÁMĚSTÍ SVOBODY –
REKONSTRUKCE VODOVODU“ PARC. Č. 535/17, 141, 2017/5
V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ DRNHOLEC**

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako dotčený správní úřad místně a věcně příslušný podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), **vydává** v souladu s § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o vydání závazného stanoviska jako podkladu pro potřeby společného územního a stavebního řízení stavby: „Drnholec, náměstí Svobody – rekonstrukce vodovodu“, parc. č. 535/17, 141, 2017/5 v katastrálním území Drnholec, podané dne 02.01.2023 Jiřím Třináctým, DiS., Šilingrova 1304/41, 690 02 Břeclav, IČO 75705273, na základě zmocnění ze dne 01.12.2022 od investora stavby, tj. Vodovody a kanalizace, a.s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav (dále také „investor“), toto

z á v a z n é s t a n o v í s k o:

po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví stanovenými v § 3 až § 5 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů, KHS JmK s umístěním a provedením předmětného stavebního záměru dle souvisejících ustanovení stavebního zákona

s o u h l a s í.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění podmínek:

1. Před uvedením stavby (vodovodu) do provozu budou dle § 4 odst. 7 a 8 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále také „vyhláška č. 252/2004 Sb.“), předloženy výsledky laboratorních analýz vzorků vody v rozsahu kráceného rozboru podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb. s tím, že odběrová místa budou volena tak, aby byla zajištěna reprezentativnost posouzení kvality vody ve všech souvisejících částech stavby vodovodu.

KHS JmK upozorňuje, že odběr vzorků vody musí být v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. zajištěn držitelem osvědčení o akreditaci, držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace.

2. Před uvedením stavby (vodovodu) do provozu bude v souladu s ustanovením § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb. doloženo prohlášení investora stavby, že části stavby, které přichází do přímého styku s pitnou vodou, jsou provedeny z materiálů splňujících požadavky vyplývající z ustanovení § 5 zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů (dále také „vyhláška č. 409/2005 Sb.“).

Doklady o tom, že části stavby, které přichází do přímého styku s pitnou vodou, jsou provedeny z materiálů splňujících výše uvedené požadavky, budou v případě nutnosti poskytnuty KHS JmK k nahlédnutí.

3. Před uvedením stavby do provozu bude jednoznačně deklarován subjekt, který bude provozovatelem vodovodu, tj. nositelem práv a povinností vyplývajících z ustanovení § 3 až 5 zákona č. 258/2000 Sb. a právních předpisů souvisejících.

ODŮVODNĚNÍ

Předložená projektová dokumentace zpracovaná v listopadu 2022 Jiřím Trínáctým, DiS., Šilingrova 1304/41, 690 02 Břeclav, řeší rekonstrukci vodovodu na Náměstí Svobody na parc. č. 535/17, 141, 2017/5 v katastrálním území Drnholec.

Stavba bude provedena v následujícím rozsahu:

SO 01 – Rekonstrukce vodovodu

Jedná se o rekonstrukci vodovodu v provedení PE100 RC, SDR11 d110 x 10,0 m o délce 308,70 m. Dále dojde k přepojení 17 ks vodovodních přípojek na nový vodovod potrubím PE100 d32 x 3,0 mm o celkové délce 123,5 m.

V případě výše uvedeného nového vodovodu bude provedeno napojení na vodovodní síť skupinového vodovodu Lednice – Mikulov.


Předmětná žádost a související dokumentace byla ze strany KHS JmK posouzena ve smyslu ustanovení § 2 správního řádu, a to v rozsahu požadavků na ochranu veřejného zdraví vyplývajících ze souvisejících ustanovení zákona č. 258/2000 Sb. a právních předpisů prováděcích, a to mj. vyhlášky č. 252/2004 Sb., vyhlášky č. 409/2005 Sb. a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Při posuzování KHS JmK postupovala v souladu s ustanovením § 3 správního řádu tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a ve smyslu § 50 odst. 1 správního řádu KHS JmK uvážila skutečnosti známé z moci úřední a skutečnosti obecně známé a podklady vyhodnotila ve smyslu ustanovení § 50 odst. 4 správního řádu dle své úvahy, při níž se primárně zabývala identifikací potenciálních zdravotních rizik pro populaci vystavenou rizikovým faktorům životních a pracovních podmínek ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. souvisejících s umístěním a provedením stavby dle výše uvedeného. Přitom KHS JmK dospěla k závěru, že umístění a realizace stavby nepředstavuje zdravotní rizika pro populaci vystavenou rizikovým faktorům ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.

Současně KHS JmK uvážila, že stavba směřuje k ochraně veřejného zdraví, resp. představuje činnost k vytváření a ochraně zdravých životních podmínek ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. pak k zajištění environmentálních podmínek pro rozvoj individuálního i veřejného zdraví a zdravotního stavu.

Stanovené podmínky respektují nutnost eliminace, resp. minimalizace potenciálních zdravotních rizik pro populaci vystavenou rizikovým faktorům životních podmínek ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. a jsou stanoveny dle ustanovení § 3 až § 5 zákona č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 252/2004 Sb. a vyhlášky č. 409/2005 Sb.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Jeřábkova 4, 602 00 Brno
- 67 -


Ing. Ludka Jančarová
vedoucí oddělení
hygieny obecné a komunální
územního pracoviště Břeclav a Hodonín

Rozdělovník:

- Jiří Třináctý, DiS., Šilingrova 1304/41, 690 02 Břeclav
- KHS JmK – spis