



- LEGENDA :
- KABELOVÁ TRASA
 - EL LED ZÁŘIVKOVÉ SVÍTLIDLO 1x33W, 230V, IP66

KABELOVÁ TRASA 1-1 : KABELY SE ULOŽENY SPOLEČNĚ S KABELY PRS V POZINKOVANÉM PERFOROVANÉM ŽLABU 125/50 S VÍKEM

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ : 3+N+PE, 3x400VAC, 50Hz, TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EI.PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
OCHRANA PŘI PORUŠĚ : OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ, OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ A AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ
V PŘÍPADĚ PORUCHY

ZÁKLADNÍ OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ: IZOLACÍ A KRYTEM
DOPLNĚKOVÁ OCHRANA: PROUDOVÝM CHRÁŇÍČEM A DOPLNJÚJÍCÍM OCHR. POSPOJOVÁNÍM

Revize	Popis revize	Datum revize
-	-	-



AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
tel.: +420 541 426 011
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Petr Baránek
Vedoucí dílčího projektu	
Zodpovědný projektant	Ing. Petr Šulc
Vypracoval	Ing. Radek Cabal
Kontroloval	Ing. Petr Baránek

Investor	Vodovody a kanalizace Břeclav a.s
Objednatel	Vodovody a kanalizace Břeclav a.s

Formát	2A4	Měřítko	1:50	Stupeň	ZD	Datum	04/2022	Zakázkové číslo	1585321-18
--------	-----	---------	------	--------	----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt	VDJ KŘEPICE - REKONSTRUKCE			
	D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení			
	D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení			
	D.2.2 - PS 02 ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST			
Příloha	DISPOZICE ARMATURNÍ KOMORA - STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE	Číslo přílohy	D.2.2.5	Revize 0
				Souprava