



TYP KABELU	POČET KABELŮ /ks/
CYKY-J 3x1,5	1

TYP KABELU	POČET KABELŮ /ks/
CYKY-J 5x4	1
CYKY-J 3x1,5	1

LEGENDA :

- KABELOVÁ TRASA
- EL LED ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 1x33W, 230V, IP66
- MZ1 ZÁSUVKOVÁ SKŘIŇ 400VAC/16A, 2x230VAC/16A, IP54
- S1 JEDNOPÓLOVÝ PŘEPÍNAČ, ŘAZENÍ 1, IP54

KABELOVÁ TRASA 1-1 : KABELY SE SPOLEČNĚ ULOŽENY S PRS V PLASTOVÉM VKLÁDACÍM ŽLABU S PŘEPÁŽKOU 100x40

KABELOVÁ TRASA 2-2 : KABELY ULOŽENY V PLASTOVÉM VKLÁDACÍM ŽLABU 40x40

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ : 3+N+PE, 3x400VAC, 50Hz, TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EI,PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
OCHRANA PŘI PORUŠE : OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ, OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ A AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY

ZÁKLADNÍ OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ: IZOLACÍ A KRYTEM
DOPĹŇKOVÁ OCHRANA: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM A DOPĹŇJÍCÍM OCHR. POSPOJOVÁNÍM

-	-	-
Revize	Popis revize	Datum revize



AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost
Palačského tř. 12, 612 00 Brno
tel.: +420 541 426 011
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Petr Baránek
Vedoucí dílčího projektu	
Zodpovědný projektant	Ing. Petr Šulc
Vypracoval	Ing. Radek Cabal
Kontroloval	Ing. Petr Baránek

Investor	Vodovody a kanalizace Břeclav a.s
Objednatel	Vodovody a kanalizace Břeclav a.s

Formát	2A4	Měřítko	1:50	Stupeň	ZD	Datum	04/2022	Zakázkové číslo	1585321-18
--------	-----	---------	------	--------	----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt				VDJ KŘEPICE - REKONSTRUKCE				
D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení D.2.2 - PS 02 ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST				Souprava				
Příloha				Číslo přílohy		Revize		
DISPOZICE PŘÍZEMÍ - STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE				D.2.2.4		0		