

TYP KABELU	POČET KABELŮ /ks/
CYKY-J 4x16	1
CYKY-J 7x1,5	1
CYJY-J 4x1,5	2
YSLY-J 12x1	1
JTY-O 2x1	3

TYP KABELU	POČET KABELŮ /ks/
CYKY-J 3x2,5	1
SYKFY 10x2x0,5	1
SYKFY 5x2x0,5	3
SYKFY 2x2x0,5	5
SYKFY 1x2x0,5	1
RG-230/U	1


- LEGENDA :
- KABELOVÁ TRASA
 - OS1 TELEMETRICKÁ STANICE
 - SYMBOL ELEKTRICKÉHO POHONU S OZNAČENÍM A UVEDENÍM PŘÍKONU
 - M1 0,37
 - S MAGNETICKÝ KONTAKT
 - FF DETEKTOR POHYBU

KABELOVÁ TRASA 1-1 : KABELY ULOŽENY V PLASTOVÉM VKLÁDACÍM ŽLABU S PŘEPÁŽKOU 100x40
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ : 3+N+PE, 3x400VAC, 50Hz, TN-C-S
2 24VDC PELV

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EI,PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
BEZPEČNÝM MALÝM NAPĚTÍM
OCHRANA PŘI PORUŠĚ : OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ, OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ A AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ
V PŘÍPADĚ PORUCHY

ZÁKLADNÍ OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ: IZOLACÍ A KRYTEM
DOPĹŇKOVÁ OCHRANA: PROUDOVÝM CHRÁNÍCEM A DOPĹŇJÍCÍM OCHR. POSPOJOVÁNÍM

-	-	-
Revize	Popis revize	Datum revize



AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
tel.: +420 541 426 011
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Petr Baránek
Vedoucí dílčího projektu	
Zodpovědný projektant	Ing. Petr Šulc
Vypracoval	Ing. Radek Cabal
Kontroloval	Ing. Petr Baránek

Investor	Vodovody a kanalizace Břeclav a.s
Objednatel	Vodovody a kanalizace Břeclav a.s

Forma	2A4	Měřítko	1:50	Stupeň	ZD	Datum	04/2022	Zakázkové číslo	1585321-18
-------	-----	---------	------	--------	----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt	VDJ KŘEPICE - REKONSTRUKCE		
Příloha	D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení D.2.2 - PS 02 ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST	Souprava	
DISPOZICE PŘÍZEMÍ - EL. ROZVODY PRS A MAR		Číslo přílohy	D.2.2.2
		Revize	0