


SP

LEGENDA:

- RE PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ SKŘÍŇ EON
- RMD ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ
- ROZVADĚČ TECHNOLOGIE A TELEMETRIE
- NAVRHOVANÁ KABELOVÁ PŘÍPOJKA NN
- NAVRŽENÉ ŘADY A OBJEKTY
- POTRUBÍ BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU
- PŘÍPOJKA NN
- VÝSADBA ZELENĚ
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘADY
- STÁVAJÍCÍ ODPAD Z VODOJEMU
- SBĚRNÝ ZÁŘEZ
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ NN NADZEMNÍ
- HRANICE POZEMKU



2 2 KABEL ULOŽEN VE VOLNÉM TERÉNU-kabel.rýha 35x80cm,pískové lože 10/10cm,fólie

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3PEN~50Hz, 400V/TN-C


OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 :
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

OCHRANA PŘI PORUŠE : OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ, OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ A
AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
ZÁKLADNÍ OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ : IZOLACÍ A KRYTEM

POZNÁMKA:

PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY
PŘESNÉ VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH SÍTÍ, PŘI KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI PODZEMNÍMI SÍTĚMI
BUDE KABEL PŘÍPOJKY NN ULOŽEN DO CHRÁNIČKY DN110 S PŘESAHEM 1m NA KAŽDOU STRANU !!!

Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Petr Baránek	
Vedoucí dílčího projektu		
Zodpovědný projektant	Ing. Petr Šulc	
Vypracoval	Ing. Radek Cabal	
Kontroloval	Ing. Petr Baránek	

Investor	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	
Objednatel	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	

Formát	2A4	Měřítko	1:200	Stupeň	ZD	Datum	04/2022	Zakázkové číslo	1585321-18
--------	-----	---------	-------	--------	----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt		VDJ KŘEPICE - REKONSTRUKCE		
		D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení D.1 - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu D.1.3 - SO 03 PŘÍPOJKA NN		
		Souprava		
Příloha	SITUACE - PŘÍPOJKA NN		Číslo přílohy D.1.3.2	Revize 0