

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Odbor životního prostředí

SPIS. ZN.: OZP/11365/21/492
 Č.J.: MUH/ 77114/21/492
 VYŘIZUJE: Bc. Jana Hönigová
 TEL.: 519 441 080
 E-MAIL: honigova@hustopece.cz
 V Hustopečích: 29.09.2021



10

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 21. 10. 2021

je vykonatelné

dne

Městský úřad Hustopeče

dne 21. 10. 2021 podpis

SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dále jako příslušný speciální stavební úřad dle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 vodního zákona, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle § 94o stavebního zákona předloženou žádost na stavbu vodního díla „VDJ Křepice - rekonstrukce“ na pozemcích parc. č. KN 2358/2, 1633/3, 1638/4, 1633/2 a st. 472, kterou dne 21.07.2021 podala společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav, IČ: 49455168 (dále jen "stavebník") a na základě tohoto posouzení:

I. podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona

ve společném povolení schvaluje

s t a v e b n í z á m ě r

k provedení stavby vodního díla „VDJ Křepice - rekonstrukce“ na pozemcích parc. č. KN 2358/2 (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví obec Křepice, 691 65 Křepice 25), 1633/3, 1638/4 (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví stavebníka), 1633/2 (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví Marta Laichmanová, 691 65 Křepice 335) a st. 472 (druh pozemku/zastavěná plocha a nádvoří, ve vlastnictví stavebníka) v katastrálním území Křepice u Hustopečí.

Situace v území:

Areál stávajícího vodojemu se nachází na jihovýchodním okraji intravilánu obce Křepice.

Druh a účel stavby:

Stavba technické infrastruktury – stavba k zásobování pitné vody.

Umístění stavby na pozemku včetně jejího prostorového řešení:

Stavba „VDJ Křepice - rekonstrukce“ bude umístěna na pozemcích parc. č. KN 2358/2, 1633/3, 1638/4, 1633/2 a st. 472 v katastrálním území Křepice u Hustopečí.

Stavba bude provedena v souladu s ověřeným koordinačním situačním výkresem část C.3 (součást projektové dokumentace – 02/2021) v měřítku 1:250, kde je umístění stavebního objektu vyznačeno.

Rozsah stavby:**SO 01 VDJ – stavební část**

Stávající vodojem bude ubourán včetně základových konstrukcí a na jeho místě se vybuduje nový dvoukomorový vodojem.

Vodojem je navržen z monolitického železobetonu, bude tvořen dvěma oddělenými akumulacími nádržemi 7 x 8 m a s.v. 3,4 m s přilehlou podzemní armaturní komorou o půdorysu 5 x 4,2 m a s. v. 2,1 m. Na armaturní komoru bude od úrovně terénu navazovat nadzemní část objektu, ve které se bude nacházet vstupní část VDJ. Nad nádržemi se bude tato nadzemní část objektu rozšiřovat a nad část půdorysu akumulací nádrží tak, aby zde mohly být umístěny vstupní poklopy.

Vstup do objektu je navržen přes nerezové dveře do přízemí armaturní komory – vstupní části. Zde bude umístěn elektrorozvaděč a bude odtud přístup ke vstupním poklopům akumulací nádrží a také ke schodišti pro sestup do armaturní komory. V suterénu bude umístěno technologické a potrubní vstrojení vodojemu.

SO 02 Vodovodní potrubí

Potrubí vodovodního řadu a bezpečnostního přelivu pro napojení nového vodojemu na stávající potrubí.

- vodovodní potrubí PE100RC d160x9,5 mm v délce 14,0 m
- potrubí bezpečnostního přelivu PE100 d225x13,4 mm v délce 10,0 m

SO 03 Přípojka NN

Nová kabelová přípojka NN bude zatažena do nového elektroměrového rozvaděče RE1, který bude umístěn u nápojného bodu.

PS 01 Strojně technologická část (technologické vstrojení nového vodojemu)

PS 02 Elektrotechnická část (technologická elektroinstalace)

PS 03 Dispečink a přenos

Další podrobnosti jsou uvedeny v odsouhlasené projektové dokumentaci „VDJ Křepice - rekonstrukce“ z 02/2021.

II. stanovuje povinnosti a podmínky

pro umístění, provedení a užívání vodního díla podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 94p stavebního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované společností AQUA PROCON s. r. o., Palackého tř. 768/12, 612 022 Brno, IČ: 46964371, ČKAIT 1006972 – Ing. Roman Wognitsch, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické; ověřené vodoprávním úřadem ve společném řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, je uložena u vodoprávního úřadu a případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude umístěna v souladu s koordinačním situačním výkresem C.3 (součást projektové dokumentace) v měřítku 1:250, který vypracovala společnost AQUA PROCON s. r. o., Palackého tř. 768/12, 612 022 Brno, IČ: 46964371, ČKAIT 1006972 – Ing. Roman Wognitsch.
3. Pro uskutečnění umísťované stavby se vymezují pozemky parc.č. KN KN 2358/2, 1633/3, 1638/4, 1633/2 a st. 472 v katastrálním území Křepice u Hustopečí, jako pozemky stavební a zařízení staveniště.
4. Soulad s ÚPD: z hlediska platného ÚP Křepice, účinným od 18. října 2010, Změnou č. 1 Územního plánu Křepice, účinnou od 24. října 2017 je navrhovaná stavba přípustná.
5. Stavbu bude provádět právnická nebo fyzická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů ve smyslu ust. § 160 stavebního zákona.
6. Stavba bude prováděna: dodavatelsky – na základě výběrového řízení
7. Stanovuje termín pro dokončení stavby: **31.12.2023**

8. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě až do dokončení stavby.
9. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby tyto fáze výstavby: v souladu s plánem kontrolních prohlídek stavby a závěrečnou kontrolní prohlídku stavby.
10. V rámci výstavby bude veden stavební deník.
11. Stavba nesmí být zahájena, pokud vodoprávní povolení nenabude právní moci.
12. Projektová dokumentace bude doplňována průběžně podle skutečného provedení stavby.
13. Pozemky dotčené stavbou budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu, resp. stavu umožňujícího jejich nerušené původní užívání.
14. Škody, které budou způsobeny během výstavby nebo v souvislosti s touto výstavbou budou hrazeny podle platných předpisů.
15. Stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
16. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 14 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
17. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska **Krajské hygienické stanice JmK ze dne 31.03.2021, č.j.: KHSJM 17484/2021/BV/HOK:**
 1. Před uvedením stavby do provozu budou dle § 4 odst. 7 a 8 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 252/2004 Sb.“), předloženy výsledky laboratorních analýz vzorků vody v rozsahu kráceného rozboru dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb. s tím, že odběrová místa budou volena tak, aby byla zajištěna reprezentativnost posouzení kvality vody ve všech souvisejících částech stavby.
KHS JmK upozorňuje, že odběr vzorků vody musí být v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. zajištěn držitelem osvědčení o akreditaci, držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace.
 2. Před uvedením stavby do provozu bude v souladu s ustanovením § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb. doloženo prohlášení investora stavby, že části stavby, které přichází do přímého styku s pitnou vodou, jsou provedeny z materiálů splňujících požadavky vyplývající z ustanovení § 5 zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů (dále také „vyhláška č. 409/2005 Sb.“).
Doklady o tom, že části stavby, které přicházejí do přímého styku s pitnou vodou, jsou provedeny z materiálů splňujících výše uvedené požadavky, budou v případě nutnosti poskytnuty KHS JmK k nahlédnutí.
 3. Před uvedením stavby do provozu bude jednoznačně deklarován subjekt, který bude provozovatelem vodovodu (resp. předmětné stavby), tj. nositelem práv a povinností vyplývajících z ustanovení § 3 až 5 zákona č. 258/2000 Sb. a právních předpisů souvisejících.
18. Budou dodrženy podmínky vyjádření **EG.D, a. s. ze dne 17.03.2021, zn. S40325-27030234:**
 1. Případná kolize s distribučním zařízením v majetku EG.D, a. s., bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).
 2. Upozorňujeme, že zemní práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů. Výkopové práce do hloubky 1 m provádět v min. vzdálenosti 1 m od stožárů. U výkopů ve větší hloubce se musí stanovit vzdálenost od stožárů individuálně (nutné projednat s EG.D, a. s.).
 3. Při provádění terénních úprav výše uvedené stavby musí být dodržena min. výška vodičů nad terénem – 6 m. Po ukončení terénních úprav je nutné přizvat zástupce EG.D, a. s. ke kontrole dodržení min. výšky vodičů. O kontrole bude proveden písemný zápis do montážního nebo stavebního deníku.
 4. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění venkovního elektrického vedení.
 5. Provádění stavebních prací v blízkosti venkovního elektrického vedení přináší zvýšení riziko ohrožení života nebo zdraví elektrickým proudem a zvýšení riziko poškození majetku. Při provádění stavby je povinností všech zúčastněných osob zajistit dodržování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což mj. stanovuje Stavební zákon č. 183/2006 Sb., zákon o BOZP č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
Z tohoto důvodu je nutné:

- a) Provádět výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz tohoto zařízení a bezpečnost osob.
- b) Dodržovat platná ustanovení norem, stanovujících podmínky pro práci v blízkosti elektrických vedení ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení:

Minimální dovolené vzdálenosti	Holé vodiče	Izolované vodiče
Nad budovami		
Nad neschůdnými částmi (sklon $>15^\circ$), vzdorující ohni	0,5 m	0,3 m
Nad neschůdnými částmi (sklon $\leq 15^\circ$), vzdorující ohni	4 m	3 m
Na budovách		
K budovám a jejich částem nebo vybavení	0,2 m	0,1 m
Kolem zadních oken		
Před oknem (pouze stávající vedení)	2 m	1 m
Nad oknem	0,2 m	0,2 m
Vedle okna	0,5 m	0,5 m
Pod oknem	1 m	1 m
Kolem střešních oken		
Před oknem	3 m	2 m
Nad oknem	1 m	1 m
Vedle okna	1 m	1 m
Pod oknem	1 m	1 m

6. Výsledná stavba bude splňovat obecné požadavky na výstavbu a nesmí svým stavem ohrožovat životy, zdraví, bezpečnost nebo majetek třetích osob. Upozorňujeme, že pokud nebudou dodrženy stanovené vzdálenosti od venkovního elektrického vedení, půjde o porušení těchto obecných požadavků, což v krajním případě může znamenat i nemožnost užívání stavby nebo nařízení odstranění stavby dle Stavebního zákona 183/2006 Sb.

Účastníkem řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dle § 27 odst. 1 je žadatel - společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav, IČ: 49455168.

Odůvodnění

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, obdržel dne 21.07.2021 žádost investora (dále jen „stavebník“) – společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav, IČ: 49455168 o vydání společného povolení na stavbu vodního díla „VDJ Křepice - rekonstrukce“ na pozemcích parc. č. KN 2358/2 (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví obec Křepice, 691 65 Křepice 25), 1633/3, 1638/4 (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví stavebníka), 1633/2 (druh pozemku/ostatní plocha, ve vlastnictví Marta Laichmanová, 691 65 Křepice 335) a st. 472 (druh pozemku/zastavěná plocha a nádvoří, ve vlastnictví stavebníka) v katastrálním území Křepice u Hustopečí.

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

MěÚ Hustopeče, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad ve společném řízení v souladu s § 94o stavebního zákona posuzoval, zda je stavební záměr v souladu s požadavky:

- a) stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zjistil, že je v souladu
- Umístění stavby vyhovuje požadavkům vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na stavby, zejména:
- Stavba je navržena způsobem a z materiálů splňujících základní požadavky dle ustanovení § 8, mechanickou odolnost a stabilitu dle ustanovení § 9 a všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí dle ustanovení § 10 této vyhlášky. Záměr svou povahou nevyžaduje navržení v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
- b) na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných pásem.

Záměr nevyžaduje nové nároky na dopravní infrastrukturu, k dotčení stávající technické infrastruktury byla doložena kladná stanoviska jejich vlastníků.

Jedná se o rozšíření stávající technické infrastruktury – rekonstrukce stávajícího vodojemu. Napojení na dopravní infrastrukturu zůstává stávající.

- c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

V řízení byla doložena kladná stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.

závazné stanovisko MěÚ Hustopeče – OÚP ze dne 01.04.2021, č.j.: MUH/20366/21/357, závazné stanovisko KHS JmK ze dne 31.03.2021, č.j.: KHSJM 17484/2021/BV/HOK, závazné stanovisko HZS JmK ze dne 01.06.2021, ev.č.: HSBM-1884-2/2021, vyjádření MěÚ Hustopeče - SÚ bylo vydáno dne 09.08.2021 pod č.j.: MUH/57178/21/153

Z kladných stanovisek dotčených orgánů vyplývá soulad stavby se zájmy chráněnými zvláštními právními předpisy.

Navržený záměr na základě výše uvedených skutečností je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.

Vodoprávní úřad dále ověřil zejména, zda

- dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, zjistil, že ano
- je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebnému k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem. Budou využity stávající inženýrské sítě a místní komunikace k příjezdu ke stavbě.
- rovněž budoucím užíváním stavby, nedojde k narušení stávajících poměrů v území.

V dalším kroku vodoprávní úřad vymezil okruh účastníků společného řízení. Při jeho vymezování vodoprávní úřad postupoval dle ustanovení § 94k stavebního zákona a dospěl k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší:

- dle ust. § 94k písm. a) stavebník - Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav, IČ: 49455168
- dle ust. § 94k písm. b) obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn – obec Křepice, 691 65 Křepice 25
- dle ust. § 94k písm. d) – vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem – Marta Laichmanová, 691 65 Křepice 335

Po vymezení okruhu účastníků společného řízení vodoprávní úřad, v souladu s ust. § 94m odst. 1 stavebního zákona a ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu ve znění pozdějších předpisů, opatřením ze dne 02.09.2021 vedeným pod spisovou značkou: OZP/11365/21/492, č.j.: MUH/68144/21/492, oznámil výše vymezeným účastníkům zahájení společného řízení ve kterém, v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona, upustil od ohledání na místě a ústního jednání, jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby. Současně vodoprávní úřad účastníkům stanovil lhůtu do 20.09.2021 pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a námitek účastníků řízení. Rovněž učinil poučení o pravidlech uplatňování námitek ve smyslu §94n stavebního zákona a stanovil lhůtu do 24.09.2021 účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu a sdělil, že rozhodnutí nebude vydáno dříve, než proběhne lhůta pro podávání námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů.

Do data 20.09.2021 pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a námitek účastníků řízení vodoprávní úřad neobdržel žádná závazná stanoviska ani námítky. Během lhůty do 24.09.2021 k vyjádření se ke shromážděným podkladům pro vydání společného rozhodnutí se žádný z účastníků řízení nevyjádřil.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- 2x projektová dokumentace (02/2021)
- informace o pozemku
- souhlas dle §184a stavebního zákona - vyznačený na situačním výkrese
- závazné stanovisko MěÚ Hustopeče – OÚP ze dne 01.04.2021, č.j.: MUH/20366/21/357
- vyjádření Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s. ze dne 21.05.2021, č.j.: POZ-2021-001084
- vyjádření Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s. ze dne 11.05.2021, zn.: 0061/21
- vyjádření České radiokomunikace a. s. ze dne 01.03.2021, zn. UPTS/OS/268546/2021
- stanovisko Povodí Moravy, s. p. zn. PM-10638/2021/5203/Čer ze dne 08.03.2021
- stanovisko MěÚ Hustopeče, OŽP ze dne 16.03.2021, č.j.: MUH/15319/21/1
- závazné stanovisko MěÚ Hustopeče, OŽP – odpadové hospodářství ze dne 16.03.2021, č.j.: MUH/17222/21/1
- vyjádření Krajský úřad JMK - OŽP ze dne 08.06.2021, č.j.: JMK 84 089/2021
- vyjádření E.GD, a. s. ze dne 01.03.2021, zn. E7456-26099363
- souhlas E.GD, a. s. ze dne 17.03.2021, zn. S40325-27030234
- vyjádření MND a. s. ze dne 08.03.2021, č.j.: 224/21
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a. s. ze dne 01.03.2021, zn. E10622/21
- vyjádření Vodafone Czech Republic a. s. ze dne 01.03.2021, zn.: MW9910168640264311
- stanovisko GasNet, s. r. o. ze dne 01.03.2021, zn. 5002323155
- vyjádření CETIN a. s. ze dne 01.03.2021, č.j.: 567561/21
- vyjádření itself s. r. o. ze dne 19.03.2021, č.j.: 21/001187
- vyjádření NET4GAS, s. r. o. ze dne 01.03.2021, zn.: 2289/21/OVP/N
- závazné stanovisko KHS JmK ze dne 31.03.2021, č.j.: KHSJM 17484/2021/BV/HOK
- závazné stanovisko HZS JmK ze dne 01.06.2021, ev.č.: HSBM-1884-2/2021
- vyjádření Lesy České republiky, s. p. ze dne 10.03.2021, č.j. LCR004/001769/2021
- souhlas SNM MO ze dne 06.04.2021

V souladu s ustanovením § 50 správního řádu do shora uvedeného termínu byl stavebník v oznámení o zahájení řízení pod č.j.: MUH/ 68144/21/492 ze dne 02.09.2021 vyzván k doložení následujících dokladů, které následně byly řádně doloženy:

- doklad o zaplacení správního poplatku (placeno převodem 23.09.2021)
- souhlas s navrhovaným stavebním záměrem vlastníka dotčeného pozemku vyznačen na situačním výkrese
- plán kontrolních prohlídek stavby

Vodoprávní úřad prověřil podanou žádost a dokumentaci z hlediska zájmů sledovaných Plánem oblasti povodí v platném znění a dalších zájmů sledovaných vodním zákonem, dále zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovanými zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že navrhovanou stavbou dle výše uvedeného, nejsou ohroženy veřejné zájmy, ochrana životního prostředí, ochrana zdraví a života osob, ani nepřiměřeně omezena, či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení, během řízení nebyly k tomuto záměru vzneseny žádné námitky ani připomínky a záměr je v souladu s platným územním plánem obce, rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li vodoprávní úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnost též dnem, kdy vodoprávní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští, to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může vodoprávní úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Vilém Vyhnálek
vedoucí odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. g) ve výši 3 000 Kč byl zaplacen na pokladně MěÚ, č. dokladu 011117.

Obdrží:

Účastníci (dodejky)

Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav

Marta Laichmanová, 691 65 Křepice 335

E.GD, a. s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, ÚO Břeclav, Smetanovo nábřeží 1040/13, 690 02 Břeclav

Na vědomí:

MěÚ Hustopeče – odbor územního plánování - zde