



## Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav

IČ: 49455168 DIČ: CZ49455168

bank.spoj.: Komerční banka a.s., č.ú. 1908651/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová zn. B.1176

**AQUA PROCON s.r.o.**  
**Palackého tř. 12**  
**612 00 Brno**

**VÁŠ DOPIS ZNAČKY**

**JEDNACÍ ČÍSLO**  
POZ-2023-004214

**VYŘIZUJE** *hutter*  
Ing. Soňa Hutterová

**DATUM**  
22.08.2023

### Hustopeče - Bratislavská, intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV

Předložená dokumentace řeší intenzifikaci a zvýšení kapacity ČOV na pozemcích parc.č. 3163/1, 3163/3, 3169/1, 3170/1, 3170/2, 3170/3, 3170/4, 3170/5, 3170/6, 3170/7, 3170/8, 3170/9, 3170/10, 3170/11, 3170/12, 3170/13, 3170/14, 3170/15, 3170/16, 3170/17, 3173/11, 8291/1 v k.ú. Hustopeče-Investorem stavby je společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s..

Kapacita stávající ČOV je 9900 EO. Kapacita ČOV po intenzifikaci bude 15 000 EO.

Navrhované parametry stavby:

- SO 102 Nová dešťová zdrž
- SO 103 Nová provozní budova
- SO 104 Nová akivační nádrž
- SO 105 Nová dosazovací nádrž
- SO 106 Nové chemické hospodářství
- SO 108 Vozovky a zpevněné plochy
- SO 109 Nové kalové hospodářství
- SO 110 Nová dmychárna
- SO 111 Terciální čištění
- SO 112 Oplocení
- SO 114 Příjezdová cesta
- SO 118 Jímka svážených kalů
- SO 119 Deponie odpadních produktů ČOV

V rámci projektu je řešena i demolice stávající provozní budovy, přilehlých garáží a odvodnění kalu. Na stejném místě bude vystavěna nová provozní budova. Stávající kalojem a nádrž na zahuštění kalu zůstávají jako rezerva.

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. vydává k předložené dokumentaci následující stanovisko:

- S vydáním stavebního rozhodnutí na uvedenou stavbu souhlasíme.

Milan Vojta, MBA, M.A.  
ředitel společnosti

Příloha: dokumentace

