PŮDORYS



ŘEZ A - A



Č.	OZNAČENÍ
A	PŘÍRUBOVÝ ADAPTÉR DN 50
B	DESKOVÉ ŠOUPÁTKO SEVŘENÉ MEZI PŘÍRUBY PRO ODPADNÍ VODY S RUČNÍM KOLEM DN 50
C	ŠOUPÁTKO PRO ODPADNÍ VODY S RUČNÍM KOLEM DN 50
D	MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 50
E	ZPĚTNÁ KLAPKA DN 50
F	TVAROVKA PRO NASAZENÍ HADICE PRO ODČERPÁVÁNÍ - SPOJKA A110
G	T - TVÁRNÁ LITINA 50/50
H	R - TVÁRNÁ LITINA 50/100
O	LITINOVÝ KANALIZAČNÍ POKLOP S BETON. VÝPLNÍ tř. A15 - (EXTRAVILÁN, OBET, ZHLAVÍ)
P	OBETONOVÁNÍ ZHLAVÍ
Q	SPÁDOVÝ BETON ČSN EN 206-1 C20/25
R	PODKLADNÍ BETON ČSN EN 206-1 C12/15, TL. 100 mm
S	ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP TL. 150 mm
T	STUPADLA S OCEL. JÁDREM A PE POVLAKEM
U	ŠACHTOVÝ KÓNUS S HRDLEM A SE STUPADLY DLE DIN 19555 - 1 x TBR-Q.1 100-63/58

LEGENDA:

(1) - UZAVÍRACÍ NÁTĚR 2x
- ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA TL. 250 mm, ČSN EN 206-1 C30/37 XA1

(2) - HUTNĚNÝ NÁSYP ZEMINY
- CEMENTOVÝ POTĚR 20 mm
- IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
- ŽB DESKA - STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁT
- UZAVÍRACÍ NÁTĚR 2x

POZNÁMKA:

- VEŠKERÉ TVAROVKY A ARMATURY BUDOU V PROVEDENÍ VHODNÉM PRO STYK S ODPADNÍ VODOU

–	–	–
Revize	*Popis revize*	*Datum revize*

AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
tel.: +420 541 426 011
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Jan Polášek
Vedoucí dílčího projektu	Ing. Monika Fazekas
Zodpovědný projektant	Ing. Monika Fazekas
Vypracoval	Ing. Hana Dvořáková
Kontroloval	Ing. Jan Polášek

Investor	Město Pohořelice
Objednatel	Město Pohořelice

Formát	1A4	*Měřítko*	1:25	*Stupeň*	ZD	*Datum*	11/2018	*Zakázkové číslo*	1495218-18

Popis **POHOŘELICE - VELKÝ DVŮR, KANALIZACE**

D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
D.1 - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
D.1.3 - SO 03 TLAKOVÁ KANALIZACE

Souprava

Příloha	*Číslo přílohy*	*Revize*
SPOJNÁ ŠACHTA NA TLAKOVÉ KANALIZACI	D.1.3.3	0