



AP INVESTING, s.r.o.  
Palackého třída 768/12  
Brno  
61200

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
PM-18964/2020/5203/Ko

VYŘIZUJE  
Ing. Dana Koprivová  
+420 541 637 302  
koprivova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM  
Brno  
2.7.2020

## **DSP ÚV LEDNICE, KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**

k.ú. Lednice, ORP Břeclav, kraj Jihomoravský, 4-17-01)

### Charakteristika akce:

DSP (zprac. 09/2019) řeší rozšíření kalového hospodářství a napojení tohoto objektu na úpravnu vody Lednice.

Stávající kalová pole jsou kapacitně nedostačující. Nový objekt je navržen včetně linky odvodnění kalu pomocí komorového kalolisu.

Prací voda z filtrů je vrácena do procesu úpravy vody.

Z kalových polí je kal po sedimentaci průběžně odvážen fekální vozem k další likvidaci. Kalová pole zůstanou zachována jako rezerva pro případ dlouhodobější odstávky linky odvodnění kalu.

Rámcově je navrženo:

- objekt kalového hospodářství
- propojovací potrubí a kabely v areálu – řeší napojení nového objektu kalového hospodářství na stávající úpravnu vody.
- nová jímka na vyvážení – do jímky o objemu 25 m<sup>3</sup> budou napojeny splaškové vody ze stávajícího objektu a z objektu kalového hospodářství

Dešťové vody z objektu a zpevněných ploch budou odváděny do dešťové kanalizace. Účelem celé stavby je snížení množství produkovaného kalu na minimální množství.

### Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující

**s t a n o v i s k o :**

R b

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru. Řešená lokalita se nachází ve vodním útvaru ID VÚ DYJ\_1240.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, sdělujeme:

Navrhovanou stavbou nedojde k vypouštění odpadních vod.

K rozšíření kalového hospodářství nemáme námitky.

Dešťové vody požadujeme likvidovat v souladu s ustanovením § 20 odst. 5 písm. c) vyhlášky 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. **Přednostně požadujeme dešťovou vodu zasakovat pomocí zasakovacích prvků s bezpečnostním přepadem do dešťové kanalizace.**

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

**Povodí Moravy, s.p.**

602 00 Brno, Dřevařská 11

IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

-13-  
A k. S. L.

**Ing. Pavel Bíza**

vedoucí útvaru správy povodí

**Příloha**

PD