


LEGENDA :

- KABELOVÁ TRASA
- EL LED ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 1x33W, 230V, IP66
- EL LED SVÍTIDLO REFLEKTOR 50W, 230V, IP66
- MZ ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ 400VAC/16A, 2x230VAC/16A, IP54
- EH PŘÍMOTOPNÝ KONVEKTOR 1500W,230V, IP24
- S1 JEDNOPÓLOVÝ PŘEPÍNAČ, ŘAZENÍ 1, IP54

KABELOVÁ TRASA 1-1 : KABELOVÝ POZINKOVANÝ DRÁTĚNÝ ŽLAB 150/50
KABELOVÁ TRASA 2-2 : PLASTOVÁ VKLÁDACÍ LISTA 40x40
KABELOVÁ TRASA 3-3 : VÝKOP V ZEMI 50/120 1x CHRÁNIČKA PVC DN110 POD KOMUNIKACÍ - SE
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ : 3+N+PE, 3x400VAC, 50Hz, TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EI.PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
OCHRANA PŘI PORUŠE : OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ, OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ A AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ
V PŘÍPADĚ PORUCHY
ZÁKLADNÍ OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ: IZOLACÍ A KRYTEM
DOPLŇKOVÁ OCHRANA: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM A DOPLŇUJÍCÍM OCHR. POSPOJOVÁNÍM

-	-	-
Revize	Popis revize	Datum revize

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Jaroslav Jarolím	
Vedoucí dílčího projektu		
Zodpovědný projektant	Ing. Radek Cabal	
Vypracoval	Ing. Radek Cabal	
Kontroloval	Ing. Jan Polášek	

Investor	Vodovody a kanalizace Břeclav a.s	
Objednatel	Vodovody a kanalizace Břeclav a.s	

Formát	3A4	Měřítko	1:50	Stupeň	ZD	Datum	08/2021	Zakázkové číslo	1570521-18
--------	-----	---------	------	--------	----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt	POHOŘELICE - INTENZIFIKACE A ZVÝŠENÍ KAPACITY ČOV		
	D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení D.1 - Dokumentace stavebních a inženýrských objektů SO 217 STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE		
	Souprava		
Příloha	DISPOZICE - GARÁŽ - STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE	Číslo přílohy	Revize
		D.1.17.12	0