



LEGENDA :

KABELOVÁ TRASA

SVÍTIDLO VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ
SADOVÝ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ STOŽAR l=6m, LED SVÍTIDLO 70W, IP66
ELO.8.1/1 - ELO.8.1/2, ELO.8.2/1 - ELO.8.2/6 - VÝMĚNA SVÍTIDEL
ELO.8.3/1 - ELO.8.3/3 - NOVÁ SVÍTIDLA VČ. STOŽARŮ

KABELOVÁ TRASA 1-1 : KABELOVÁ TRASA STÁVAJÍCÍ
KABELOVÁ TRASA 2-1-2-1 : VYPKOP V ZEMI 50/80
KABELOVÁ TRASA 2-2-2-2 : VYPKOP V ZEMI 50/120
OTVORY PROSTUDŮ UTĚŠNIT PROTI VNIKÁNÍ VLIVKOSTI
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ : 3+N+PE, 3x400VAC, 50Hz, TN-S
2 24VDC PELV
OCHRANA PŘED DRAŽENÍM E PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ŽIVOTNÍ
BEZPEČNÝM MALÝM NAPĚTÍM
OCHRANA PŘI PORUŠĚ : OCHRANNE UZEMNĚNÍ, OCHRANNE POSPOJOVÁNÍ A AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ
V BRÁDĚ PORUŠKY
ZÁKLADNÍ OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ: IZOLACE A KRYTÍM
DOPLNĚČNÁ OCHRANA: PROUDOVÝM CHRÁNĚČEM A DOPLNJÍCÍM OCHR. POSPOJOVÁNÍM

| Revize | Popis revize | Datum revize | | | | | | |
|--------|--------------|--------------|--------|----|-------|---------|---------------|------------|
| 1 | 18.8.4 | 1.100 | Šlozet | ZD | Datum | 08/2021 | Zakázka číslo | 1570521-15 |

Investor
Vodovody a kanalizace Brěclav a.s.

Objednatel
Vodovody a kanalizace Brěclav a.s.

Formal
18.8.4

Adres
1.100

Šlozet
ZD

Datum
08/2021

Zakázka číslo
1570521-15

Práci
POHOŘELICE - INTENZIFIKACE A ZVÝŠENÍ
KAPACITY ČOV

D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
D.1 - Dokumentace stavebních a inženýrských objektů
SO 225 PŘÍPOJKA NN

Číslo přílohy
D.1.16.2

Strany
0