


- LEGENDA :
- KABELOVÁ TRASA
 - SÁLAVÝ TOPNÝ PANEĽ 700W, 230V, IP66
 - EL LED ŽAŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 1x33W, 230V, IP56
 - EL LED SVÍTIDLO REFLEKTOR 50W, 230V, IP66
 - MZ ZÁSUVKOVÁ SKŘIŇ 400VAC/16A, 2x230VAC/16A, IP54
 - S1 JEDNOPÓLOVÝ PŘEPÍNAČ, ŘAZENÍ 1, IP54
- KABELOVÁ TRASA 1-1 : KABELOVÁ TRASA SPOLEČNÁ S PRS
KABELOVÁ TRASA 2-2 : PLASTOVÁ VKLÁDACÍ LISTA 40x40

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ : 3+N+PE, 3x400VAC, 50Hz, TN-S
2 24VDC PELV

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EI.PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
BEZPEČNÝM MALÝM NAPĚTÍM

OCHRANA PŘI PORUŠE : OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ, OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ A AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ
V PŘÍPADĚ PORUCHY

ZÁKLADNÍ OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ: IZOLACÍ A KRYTEM
DOPLŇKOVÁ OCHRANA: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM A DOPLŇUJÍCÍM OCHR. POSPOJOVÁNÍM

Revize		Popis revize		Datum revize						
		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz								
Vedoucí projektu		Ing. Jaroslav Jarolím								
Vedoucí dílčího projektu										
Zodpovědný projektant		Ing. Radek Cabal								
Vypracoval		Ing. Radek Cabal								
Kontroloval		Ing. Jan Polášek								
Investor		Vodovody a kanalizace Břeclav a.s								
Objednatel		Vodovody a kanalizace Břeclav a.s								
Formát	6A4	Měřítko	1:50	Stupeň	ZD	Datum	08/2021	Zakázkové číslo	1570521-18	
Projekt	POHOŘELICE - INTENZIFIKACE A ZVÝŠENÍ KAPACITY ČOV									
D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení D.1 - Dokumentace stavebních a inženýrských objektů SO 217 STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE										
Souprava										
Příloha	DISPOZICE - TERCÍÁLNÍ ČIŠTĚNÍ STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE					Číslo přílohy	D.1.17.2		Revize	0