

OBJEKT NAD
ARMATURNÍ KOMOROU
1.NP

DT2
RMS2

LEGENDA :
KABELOVÁ TRASA
MX1
M3
3 SYMBOL ELEKTRICKÉHO POHONU S OZNAČENÍM A UVEDENÍM PŘÍKONU

F SNÍMAČ MĚŘENÍ PRŮTOKU
P SNÍMAČ TLAKU
L SNÍMAČ HLADINY
T SNÍMAČ MĚŘENÍ TEPLOTY

KABELOVÁ TRASA 1-1 : STÁVAJÍCÍ KABELOVÁ TRASA
KABELOVÁ TRASA 2-2 : KABELOVÝ POZINKOVANÝ DRÁTĚNÝ ŽLAB 150/50 S PŘEPÁŽKOU - PRS + MaR
KABELOVÁ TRASA 3-3 : VÝKOP V ZEMI 35/80 2x CHRÁNIČKA PVC DN110 - PRS 2x CHRÁNIČKA PVC DN110 - MaR

NA TERCIÁLNÍ
ČISTĚNÍ -
DODÁVKA
STAVBY

SMĚR - TERCIÁLNÍ ČISTĚNÍ
viz. výkres D.2.5.4

SMĚR - PROVOZNÍ BUDOVA
viz. výkres D.2.5.11

ARMATURNÍ KOMORA
1.PP

SMĚR - AKTIVAČNÍ NÁDRŽ Č.2
viz. výkres D.2.5.10

DOSAZOVACÍ NÁDRŽ Č.1

AKTIVAČNÍ NÁDRŽ Č.1

SMĚR - AKTIVAČNÍ NÁDRŽ Č.1
viz. výkres D.2.5.9

OPTICKÝ DOSAZOVACÍ
NÁDRŽ 2. NEREZ DN 120

LEGENDA :
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ : 3+N+PE, 400/230VAC, 50Hz, TN-S
2 24VDC PELV
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EI.PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
BEZPEČNÝM MALÝM NAPĚTÍM
OCHRANA PŘI PORUŠE : OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ, OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ A AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ
V PŘÍPADĚ PORUCHY
ZÁKLADNÍ OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ: IZOLACÍ A KRYTEM
DOPLŇKOVÁ OCHRANA: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM A DOPLŇUJÍCÍM OCHR. POSPOJOVÁNÍM

Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz	
<i>Vedoucí projektu</i>	Ing. Jaroslav Jarolím		
<i>Vedoucí dílčího projektu</i>			
<i>Zodpovědný projektant</i>	Ing. Radek Cabal		
<i>Vypracoval</i>	Ing. Radek Cabal		
<i>Kontroloval</i>	Ing. Jan Polášek		
<i>Investor</i>	Vodovody a kanalizace Břeclav a.s		
<i>Objednatel</i>	Vodovody a kanalizace Břeclav a.s		

Formát	4A4	Měřítko	1:50	Stupeň	ZD	Datum	08/2021	Zakázkové číslo	1570521-18
--------	-----	---------	------	--------	----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt	POHOŘELICE - INTENZIFIKACE A ZVÝŠENÍ KAPACITY ČOV		
	D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení D.2.5 - PS 208 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV		
Příloha	DISPOZICE - ARMATURNÍ KOMORA KABELOVÉ ROZVODY SILNOPROUDU A MaR		Souprava
	Číslo přílohy D.2.5.8		Revize 0