

Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Jaroslav Jarolím	
Vedoucí dílčího projektu		
Zodpovědný projektant	Ing. Jaroslav Jarolím	
Vypracoval	Ing. Simona Piskláková	
Kontroloval	Ing. Jan Polášek	

Investor	Město Pohořelice
Objednatel	Město Pohořelice

Formát	2×A4	Měřítko	Stupeň	ZD	Datum	08/2021	Zakázkové číslo	1541520-18
--------	------	---------	--------	----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt		
POHOŘELICE - ČS U HŘIŠTĚ A RETENČNÍ NÁDRŽ		
D - Dokumentace objektů		
D.1 - Retenční nádrž		
D.1.3 - SO 303 RETENČNÍ NÁDRŽ		
Souprava		
Příloha	Číslo přílohy	Revize
SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ - VZT	D.1.3.202	0

ELEKTORROZVODNA					D+M
301	3.10	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE SE SÍTEM PROTI HMYZU DN160 PZ, provedení a nátěr dle architekta-předložit vzorník	Kus	1,00	
302	3.11	OCHRANNÁ MŘÍŽKA NA POTRUBÍ DN160	ks	1,00	
303	3.20	UZAVÍRACÍ KLAPKA DN160 těsná Ovl.servo 230V – dodá VZT, napojí SI	Kus	1,00	
304	3A.1	DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR Ø 160 – (Vo = 300m ³ /h; p =140 Pa; Nm = 0,04kW; 230 V) VZT dodá dobřeh, EC motor, ochrana proti přetížení, zabudovaný potenciometr 0-10V, Termostat dodá elektro, t=60°C L _{PA 3m} = 31dB(A), podrobnosti viz TZ Vzt-Zprovoznění, zaregulování	kus	1,00	
305	3A.2	PRUŽNÁ MANŽETA DN160	kus	1,00	
306	3A.3	ZPĚTNÁ KLAPKA DN160 Do potrubí	kus	1,00	
307	3A.10	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE DN160 PZ, provedení a nátěr dle architekta-předložit vzorník	kus	1,00	
308	3A.15	TLUMIČ HLUKU DN160 - 900 standartně buňkový tlumič G , krytí děrovaným plechem	kus	1,00	
309	3A.80	KRUHOVÉ POTRUBÍ DO DN 160 Provedení PZ, vč.tvarovek a příslušenství	bm	2,00	
310	3.84	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ lepená , kaučukové provedení, 20mm vč.spojovací materiál- pásky a pod	m ²	1,0	
311	3A.85	SPOJOVACÍ MATERIÁL šrouby, matice, podložky	kg	4,00	
312	3A.86	SORTIMENT NA ZHOTOVENÍ ZÁVĚSŮ A PODPĚR celkem	kg	7,00	
313	3.87	KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ A ZAREGULOVÁNÍ vč.zaškolení obsluhy	sada	1,00	
314	3.88	ZÁVĚREČNÝ ÚKLID (vč.ekologická likvidace)	sada	1,00	
315	3.89	Dokladová část (protokoly, atesty, zkoušky)	sada	1,00	