


LEGENDA ZDĚNÉHO PILÍŘE S BETONOVÝM ZÁKLADEM, VÝKLOPNÉ POZINKOVANÉ JEDNODÍLNÉ DVEŘE			
Označení čerpací stanice:	Kóta	ČS 9.6	
Označení rozvaděče měření el. energie:		-	
Připojková pojistková skříň:		-	
Typ rozvaděče/pojistkové skříně:	"A"	-	
Rozměr skříně (š. x v. x hl.):		-	
Označení rozvaděče technologie a přenosu dat:	"B"	RM+DT9.6	
Rozměr skříně (š. x v. x hl.):		plastový 1250 x 1000 x 320mm	
Označení skříňky pro přívodku NZ:	"C"	MX9.6	
Typ rozvaděče:		celoplastový	
Rozměr skříně (š. x v. x hl.):		400 x 600 x 240mm	
Rozměry zděného pilíře (š. x v. x hl.):	"D"	2100 x 1950 x 750mm	
Rozměry betonového základu (š. x v. x hl.):	"E"	2100 x 1000 x 750mm	
Počet a průměr zaústěných chrániček:	"F"	1x Js 90mm - Př NN 4x Js 75mm - ČS 2x Js 75mm - AK 2x Js 75mm - AN	
Rozměr niky pro rozvaděč MP, MX	"G"	450 x 650 x 250mm	
Rozměr niky a krycích dveří pro rozvaděče RM	"H"	1800 x 1300 x 450mm	
Dodavatel zděného pilíře vč. chrániček:			
Poloha stožáru při čelním pohledu na rozvaděč:		-	

Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Jaroslav Jarolím	
Vedoucí dílčího projektu		
Zodpovědný projektant	Ing. Jaroslav Jarolím	
Vypracoval	Ing. Miluše Bočková	
Kontroloval	Ing. Jan Polášek	

Investor	Město Pohořelice
Objednatel	Město Pohořelice

Formát	3xA4	Měřítko	1:25	Stupeň	ZD	Datum	08/2021	Zakázkové číslo	1541520-18
--------	------	---------	------	--------	----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt	POHOŘELICE - ČS U HŘIŠTĚ A RETENČNÍ NÁDRŽ		
D - Dokumentace objektů			
D.2 - Čerpací stanice 02			
D.2.2 - SO 402 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ ČS			
			Souprava
Příloha	ZDĚNÝ PILÍŘ PRO ELEKTROROZVADĚČE	Číslo přílohy D.2.2.4	Revize 0