


- LEGENDA :
- KABELOVÁ TRASA
 - KABELOVÁ TRASA V ZEMI
 - ROZVADĚČ
 - DEBLOKAČNÍ NEBO SVORKOVACÍ SKŘÍŇKA
 - SYMBOL ELEKTRICKÉHO POHONU S OZNAČENÍM A UVEDENÍM PŘÍKONU
 - SNÍMAČ HLADINY
 - SNÍMAČ PRŮTOKU
 - SOLENOIDOVÝ VENTIL
 - SNÍMAČ KONCENTRACE
 - SNÍMAČ/SPÍNAČ TEPLOTY
 - SNÍMAČ TEPLOTY A VLHKOSTI
 - SPÍNAČ TLAKOVÉ DIFFERENCE
- KABELOVÁ TRASA 2-2 : KABELOVÝ NEREZOVÝ DRÁTĚNÝ ŽLAB 250/50 - PRS + SE
KABELOVÝ NEREZOVÝ DRÁTĚNÝ ŽLAB 250/50 - MaR
- KABELOVÁ TRASA 3-3 : KABELOVÝ NEREZOVÝ DRÁTĚNÝ ŽLAB 150/50 - PRS + SE
KABELOVÝ NEREZOVÝ DRÁTĚNÝ ŽLAB 150/50 - MaR
- KABELOVÁ TRASA 4-4 : KABELOVÝ PERFOROVANÝ NEREZOVÝ ŽLAB 100/60 S PŘEPÁŽKOU - PRS + MaR
- NAPÁJECÍ NAPĚTÍ : 3+N+PE, 400/230VAC, 50Hz, TN-S
2 24VDC PELV
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
BEZPEČNÝM MALÝM NAPĚTÍM
- OCHRANA PŘI PORUŠĚ : OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ, OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ A AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ
V PŘÍPADĚ PORUCHY
- ZÁKLADNÍ OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ: IZOLACÍ A KRYTEM
DOPLŇKOVÁ OCHRANA: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM A DOPLŇUJÍCÍM OCHR. POSPOJOVÁNÍM

Revize	Popis revize	Datum revize
-	-	-

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz	
<i>Vedoucí projektu</i>	Ing. Jaroslav Jarolím		
<i>Vedoucí dílčího projektu</i>			
<i>Zodpovědný projektant</i>	Ing. Radek Cabal		
<i>Vypracoval</i>	Ing. Radek Cabal		
<i>Kontroloval</i>	Ing. Jan Polášek		

Investor	Vodovody a kanalizace Břeclav a.s		
Objednatel	Vodovody a kanalizace Břeclav a.s		

Formát	8A4	Měřítko	1:50	Stupeň	ZD	Datum	11/2024	Zakázkové číslo	1647524-18
--------	-----	---------	------	--------	----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt	HUSTOPEČE - INTENZIFIKACE A ZVÝŠENÍ KAPACITY ČOV		
	D - Výkresová dokumentace		
	D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení		
	D.2.2 - ELEKTRO ČÁST		
Příloha	D.2.2.1 - PS 105 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV		
	DISPOZICE - PS 103 NOVÉ KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ		
	EL. ROZVODY SILNOPROUDU A MaR		
Číslo přílohy		D.2.2.1.23	Revize
			0