



AP investing, s.r.o.
Palackého 12
612 0 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PM007295/2018-203/Ko

VYŘIZUJE
Ing. Dana Koprivová
+420 541 637 302
koprivova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
16.2.2018

DSP Pohořelice – Velký Dvůr, kanalizace

(k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, OPR Pohořelice, kraj Jihomoravský, ČHP 4-15-03)

Charakteristika akce:

DSP (zprac. 12/2017) řeší výstavbu oddílné splaškové kanalizace v městské části Pohořelice - Velký Dvůr. Odkanalizováno bude cca 3 00 EO na městskou ČOV Pohořelice.

Bude vybudováno 5 ČS na kanalizační síti (ČS 1 a ČS "A" až ČS „D“), které odvádějí vodu z jednotlivých stokových větví (A-D) pomocí výtlačků (A-D) do hlavní čerpací stanice ČS 1, ze které se voda čerpá hlavním výtlačkem „V“ podél Mlýnského náhonu do Pohořelice. Zde zaústěna do stávající kanalizace v ulici Dlouhá. U ČS nebudou budovány havarijní přepady.

Před zaústěním výtlačku do kanalizace je křížen bezejmenný DVT IDVT 10202632.

U ČS 1 bude vysazena zaslepená odbočka pro výhledové napojení nového areálu provozu Rybníkářství. Vzhledem k dlouhému výtlačku do Pohořelice je navrženo v ČS 1 dávkování chemikálie za účelem omezení zápachu do výtlačného potrubí.

Výtlačky A-D jsou profilu DN 90, výtlač V - DN 110.

Výtlač „V-A“ bude protlakem křížit Horňoleský náhon IDVT 10186889, krytím nad chráničkou bude více než 1 m.

Přípojka NN pro ČS1 bude protlakem křížit Horňoleský náhon v těsné blízkosti výtlačku „V-A“.

Na tlakové kanalizaci bude vybudováno 5 ČS.

Úsek "3" tlakové kanalizace bude křížit protlakem Mlýnský náhon IDVT 10100829. Tento úsek bude odvádět vodu z drúbežárny do gravitační stoky „D“.

Délky navrhované kanalizace:

- | | |
|------------------------|-----------|
| - gravitační DN 250 | 1505,45 m |
| - tlaková | 972 m |
| - výtlačky | 2892,4 m |
| - odbočky pro přípojky | 152 m |

I. Stanovisko správce povodí a Mlýnského náhonu, Horňoleského náhonu a bezejmenné vodoteče

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí a dotčených toků následující stanovisko:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, sdělujeme:

Stavba se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje. Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod.

K realizaci splaškové kanalizace nemáme připomínky. S přivedením znečištění od cca 300 EO z lokality Velký Dvůr na ČOV Pohořelice souhlasíme za předpokladu její dostatečné kapacity.

II. Vyjádření přímého správce Mlýnského náhonu IDVT 10100829 a Horňoleského náhonu IDVT 10186889 a bezejmenného DVT IDVT 10202632 - provozu Dolní Věstonice

Na vyžádání provozu bylo změněno křížení Mlýnského náhonu z překopu na protlak. Důvodem jsou vysoké průtoky v Mlýnském náhonu, při kterých není překop technicky možný.

Emailem byly dodány opravené výkresy křížení 3 úseku tlakové kanalizace s Mlýnským náhonem č. D.1.3.2.4., D.1.3.5. a C.3.1. a dále detail křížení hlavního výtlaku „V“ s bezejmenným DVT IDVT 10202632 č. D.1.2.10.

Provoz Dolní Věstonice jako přímý správce toků Mlýnský náhon IDVT 10100829, Horňoleský náhon IDVT 10186889, tok IDVT 10202632 **se záměrem ve stupni DSP souhlasí.**

Upozorňujeme, že:

1. V rámci stavby dojde ke křížení dalších vodních toků /VT/ (i zatrubněných), které nejsou ve správě ani majetku PM.
2. V případě souběhu kanalizace s VT (do 6 m od břehové hrany toku) musí mít všechny součásti kanalizace dostatečnou únosnost pro pojezd mechanizace údržby VT.
3. U všech křížení a souběhů s VT musí být dodržena norma ČSN 75 2130.
4. Nesmí dojít ke znečištění podzemní ani povrchové v důsledku stavebních prací ani provozu kanalizace.
5. Na březích nesmí být skladován snadno odplavitelný, nebezpečný ani jiný materiál, který by mohl být odplaven do toku
6. PM s.p. nebude přebírat žádný objekt ani majetek související se stavbou do své správy.
7. Budou dotčeny pozemky p.č. 6500 a p.č. 6805 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou ve správě PM s.p.

II. Vyjádření Povodí Moravy, s.p. z hlediska majetkoprávních vztahů

Pokud bude navržený záměr realizován na pozemku státu, se kterým má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p., pro vydání rozhodnutí příslušného správního úřadu je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčenému pozemku.

Řešení těchto majetkoprávních vztahů náleží do kompetence útvaru správy majetku příslušného závodu Střední Morava (Moravní nábřeží 766, 686 11 Uherské Hradiště, fax 572551096, tel. 572 552 204).

Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné podat písemnou žádost majetku příslušného závodu s následujícím obsahem:

- popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání,
- stupeň projektové dokumentace,
- pozemky, kterých se akce dotýká, k.ú., příp. další dotčený majetek Povodí Moravy, s.p., (úpravy, apod.) – rozsah dotčení (zábor dočasný a trvalý),
- co konkrétně se bude na dotčených pozemcích realizovat,
- předpokládaná doba realizace (dny/měsíce/roky),
- snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situaci,
- investora stavby, případně plnou moc pro zastupování,
- doložení stanoviska útvaru správy povodí Povodí Moravy, s.p., k příslušnému stupni PD.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.

602 00 Brno, Dřevařská 11

IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

-13-



Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí

Příloha

DSP

Na vědomí

provoz Dolní Věstonice