


## Legenda:

1. Čerpadlo Presskan řady 1 1/4" NP-16-5-01 nebo 1 1/4" NP-16-5-02
2. Ventil pojistný pružinový PN 16-P
3. Zpětný kulový ventil
4. Kulový kohout PP DN 40 mm
5. Snímač hladiny
6. Kabelové příchytky
7. PP koleno DN 40 mm, PN 10
8. PP-S Koleno DN 40 mm, PN 10
9. Trubka HDPE 100 PN10 DN 40 mm ( délka dle montáže)
10. Ovládací jednotka THS včetně proudového chrániče s charakteristikou "G"
11. Silové a ovládací kabely v chrániče z PE trubek Kupoflex, D40
12. Domovní rozvaděč a napojení ovládací skříňky
13. Čerpací šachta ( PP, beton)
14. Gravitační kanalizační přípojka
15. Trubka HDPE 100 SDR 11 DN 40 mm, výtlačné potrubí z čerpací šachty
16. Těsnící manžety
17. Šachtový poklop dle místních podmínek s vyrovnávajícím prstencem - systém TVR T

Revize	Popis revize	Datum revize
-	-	-

		<b>AQUA PROCON s.r.o.</b> Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: <a href="mailto:info@aquaprocon.cz">info@aquaprocon.cz</a> <a href="http://www.aquaprocon.cz">www.aquaprocon.cz</a>
<i>Vedoucí projektu</i>	Ing. Monika Fazekas	
<i>Vedoucí dílčího projektu</i>		
<i>Zodpovědný projektant</i>	Ing. Monika Fazekas	
<i>Vypracoval</i>	Ing. Lucie Tanistrová	
<i>Kontroloval</i>	Ing. Jan Polášek	

Investor	Vodovody a kanalizace Břeclav a.s.		
Objednatel	Město Mikulov		

Formát	2A4	Měřítko	---	Stupeň	ZD	Datum	11/2020	Zakázkové číslo	1557020-18
--------	-----	---------	-----	--------	----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt	<b>MIKULOV - ULICE VALTICKÁ, ČÁST KANALIZACE A MUŠLOV - KANALIZACE</b>		
	D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení		
	D.1 - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu		
	D.1.1 - ČÁST A MIKULOV, ULICE VALTICKÁ		
	D.1.1.3 - SO 2A TLAKOVÁ KANALIZACE		
Příloha	D.1.1.3.4 - SO2-3A ODBOČKY NA TLAKOVÉ KANALIZACI + DOMOVNÍ ČS		
	VZOROVÝ VÝKRES DOMOVNÍ ČERPACÍ STANICE		
	Číslo přílohy D.1.1.3.4.1		
			Revize 0