



HR

Městský úřad Břeclav

odbor stavební a životního prostředí
oddělení vodního hospodářství, ovzduší a památkové péče

nám. T. G. Masaryka 42/3, Břeclav 690 81

Číslo jednací: MUBR 89446/2021

V Břeclavi dne: 16. 7. 2021

Spisová značka: MUBR-S 30672/2021 ŽP/Sch

Vyřizuje: Ing. Suchá

Telefon: 519 311 224, 731 428 276

E-mail: regina.sucha@breclav.eu

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Rozhodnutí

společné povolení

Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a jako místně příslušný vodoprávní úřad (dále jen vodoprávní úřad) podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), obdržel žádost včetně dokladů a projektové dokumentace o společné územní a stavební povolení (dále jen "společné povolení") pro stavbu:

Přívodní řad Hlohovec – Valtice, rekonstrukce vodovodu

žádost podal:

název: **Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.**

sídlo: **Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav**

IČO: **494 55 168**

CZ-NACE: **36000**

(dále jen stavebník)

I. schvaluje stavební záměr

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona, v souladu s § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

pro stavbu vodního díla:

Přívodní řad Hlohovec – Valtice, rekonstrukce vodovodu

na pozemcích parc.č. KN 883/11(ostatní plocha), 1045/1(ostatní plocha), 1045/3(ostatní plocha),

1045/4(ostatní plocha), 1107(ostatní plocha), 1171/8(ostatní plocha), 1173/3(orná půda), 1745/1(ostatní plocha), 1747/4(vodní plocha), 1173/2(ostatní plocha) v k.ú. Hlohovec, obec Hlohovec, okres Břeclav, kraj Jihomoravský.

údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Přímé určení polohy začátek stavby: X = 1207880,45; Y = 592247,27

Výškopisné údaje (začátek): 167,50 m n. m.

Vodní tok: * (10206031)

Oblast povodí: Dyje

Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-0580-2-00 - Včelínek

Umístění jevu vůči břehu: jiné

IDVT: 0100006 – Dyje

Hydrogeologický rajon: 2250 - Dolnomoravský úval

Název a kód vodního útvaru: Včelínek (Sedlecký potok) od státní hranice po ústí do toku Odlehčovací rameno Dyje, Poštorná (DYJ_1250)

Přímé určení polohy konec stavby: X = 1208566,34; Y = 592162,19

Výškopisné údaje (konec): 179,97 m n. m.

Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-0580-2-00 - Včelínek

Vodní tok: * (10188303)

Druh a účel umísťované stavby:

Rekonstrukce technické infrastruktury – část stávající veřejné vodovodní sítě na ul. Za Humnama v obci Hlohovec. Je navrženo nové vodovodní potrubí z materiálu PE100 RC SDR17, prof. 225x13,4 mm v celkové délce cca 797,3 m, se dvěma podzemními hydranty DN80 s označením HP1 a HP2.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Vlivem stavby budou dotčeny pozemky, na kterých bude stavba umístěna parc.č.: 883/11, 1045/1, 1045/3, 1045/4, 1107, 1171/8, 1173/3, 1745/1, 1747/4, 1173/2 v k.ú. Hlohovec.

Sousední pozemky parc.č.: 1076/1, 1131/1, 1131/2, 1752/3, 1746/7, 1737/8, 853/1, 883/11, 984, 985/2, 988/1, 989/1, 1045/5, 1076/9, 1088/1, 1153, 1171/12, 1737/6, 1737/7, 1737/9, 1742/2, 970/4, 970/5, 1173/9, 975, 1108/1, 1108/3, 1113/1, 1113/3, 1134/1, 1134/2, 1130/1, 1130/2, 995/1, 1128/1, 1115/1, 1115/3, 1133/1, 1148/3, 1148/4, 1171/9, 1171/10, 1740/1, 1742/1, 1009, 1007/1, 1075/1, 992, 1171/313, 1007/2, 1168/2, 1171/20, 1171/41, 1747/1, 997/2, 1077, 1105/1, 1168/1, 1171/315, 1752/1, 1774/7, 1042, 1044, 1019, 1173/1, 1782/33, 1013, 980/2, 977/2, 1744/1, 1744/2, 997/3, 1739/7, 1016, 1001/1, 1061/2, 1022, 971, 1004, 1062/1, 1739/8, 1745/3, 1752/91, 1752/92, 973/2, 973/1, 1112/1, 1116/1, 1116/2, 1117/1, 1117/2, 1136/2, 1138/1, 1139, 1144, 1143, 1147/4, 1148/2, 1147/3, 1145/2, 1145/1, 1147/1, 1147/2, 1171/3 v k.ú. Hlohovec.

Umístění stavby na pozemcích dotčených parcelních čísel:

Navrhovaná rekonstrukce přírodního řádu bude začínat na pozemku parc.č. 883/11 v blízkosti hranice pozemku v k.ú. Hlohovec ve vzdálenosti cca 20,81 m od hranice pozemku parc.č. 970/5 v k.ú. Hlohovec, povede přes pozemky parc.č. 1173/2 a 1173/3 v k.ú. Hlohovec, kde se mírně lomí do pozemku parc.č. 1045/3 v k.ú. Hlohovec a při hranici pozemku bude pokračovat na pozemek parc.č. 1045/1 v k.ú. Hlohovec, ve vzdálenosti cca 12,72 m od hranice pozemku parc.č. 973/1 a cca 4,96 m od hranice pozemku parc.č. 1171/20 v k.ú. Hlohovec. Dále pokračuje skoro středem pozemku parc.č. 1045/1 ve vzdálenosti cca 7,96-10,22 m od pozemků parc.č.

989/1 a 1001/1 v k.ú. Hlohovec a ve vzdálenosti cca 4,32-8,88 m od hranice pozemků parc.č. 1168/1 a 1171/12 v k.ú. Hlohovec. Na proti pozemku parc.č. 1019 v k.ú. Hlohovec se stáčí a pokračuje středem pozemku ve vzdálenosti cca 6,13-6,31 m od pozemků parc.č. 1171/12 a 1171/10 v k.ú. Hlohovec a ve vzdálenosti cca 6,49-7,11 m od hranice pozemků parc.č. 1022, 1044 a 1042 v k.ú. Hlohovec. Následně přechází do pozemku parc.č. 1045/4 v k.ú. Hlohovec pokračuje středem pozemku ve vzdálenosti cca 11,07 m od hranice pozemku parc.č. 1171/9 a ve vzdálenosti cca 3,66-4,23 m od hranice pozemků parc.č. 1045/5, 1062/1 a 1075/1 v k.ú. Hlohovec. Na proti pozemku parc.č. 1075/1 se láme do pravého úhlu a pokračuje směrem do pozemku parc.č. 1171/8 v k.ú. Hlohovec, kde se mírně stočí a přechází na pozemek parc.č. 1107 v k.ú. Hlohovec, kde pokračuje pozemkem při levé hranici pozemků ve vzdálenostech cca 3,78-5,11 m od pozemků parc.č. 1171/313, 1171/315 a 1752/92 v k.ú. Hlohovec a ve vzdálenosti cca 9,29 m od hranice pozemků parc.č. 1115/3, 1139, 1143 a 1148/2 v k.ú. Hlohovec. Dále pokračuje v pozemku parc.č. 1745/1 v k.ú. Hlohovec při jeho hranici a končí v pozemku parc.č. 1747/4 v k.ú. Hlohovec.

Popis stavby:

Záměrem bude rekonstruovaná část stávající vodovodní sítě DN 200 na ul. Za Humnama v obci Hlohovec. Je navržena výstavba nového vodovodního potrubí z materiálu PE100 RC SDR17, prof. 225x13,4 mm a délce cca 797,3 m, řad bude opatřen vyhledávacím vodičem v celé jeho délce. Na řadu budou osazeny dva podzemní hydranty DN80 s označením HP1 a HP2, sloužící pouze pro provozní účely- odkalení a odvzdušnění. Potrubí bude pokládáno převážně metodou řízeného protlaku. Stávající vodovodní řad bude zcela zaslepen cemento-popílkovou směsí tak, aby bylo zamezeno pozdějšímu průtoku vody a propadům vlivem postupné degradace potrubí. Vodovodním řadem převážně probíhá doprava vody mezi Úpravnou vody Lednice a vodojemy ve Valticích a Hlohovci.

údaje o předmětu rozhodnutí:

povolovaná vodní díla:

stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody (§ 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona)

Přívodní řad vodovodní

Název vodovodu: Skupinový vodovod Lednice

Povolovaná vodní díla: vodovodní řady přívodní

Příslušnost k systému vodovodu: skupinový

Účel užití vody: zásobování vodou

Počty oddělených částí systému: vodovodní řad přívodní

Počet zásobovaných obcí: 2

Velikost zásobovaného spotřebiště: cca 7000

Druh vodovodního řadu: přívodní síť

Celková délka řadu: cca 797,3 m

Nejmenší jmenovitá světlost řadu: DN 200

Největší jmenovitá světlost řadu: DN 200

účel vodního díla:

ostatní - zásobování pitnou vodou.

další údaje:

provozovatel: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

dodavatel: dle výběrového řízení

II. stanovuje podmínky

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona stanovuje podmínky pro umístění, provedení a užívání stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pro společné povolení vypracovaná oprávněnou osobou Ing. Antonínem Hrabalem, Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 23, 690 11 Břeclav, v 10/2019, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1004733, ověřené ve společném řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla v souladu s dokumentací, ověřenou vodoprávním úřadem.
4. Před zahájením stavby budou zaměřeny všechny v úvahu přicházející podzemní sítě, křižující trasu přívodního řadu popř. se kterými bude vedena v souběhu (E.ON Distribuce, a.s.; GasNet Služby, s.r.o.; CETIN a.s.), skutečnost bude zakreslena do prováděcí technické dokumentace a v terénu viditelně označena. Vytyčení bude objednáno u vlastníků sítí minimálně 14 dní před zahájením prací a o vytyčení bude sepsán protokol.
5. Pracovníci provádějící stavbu budou prokazatelně seznámeni s polohou vytyčených sítí i s rozsahem ochranných pásem těchto sítí.
6. V místech křížení prováděné stavby se stávajícími podzemními vedeními a v jejich ochranných pásmech budou výkopy prováděny ručně. Odkryté vedení bude zabezpečeno proti poškození, odcizení a prověšení a vhodně označeno.
7. Vlastníci sítí budou před záhozem křížení a souběhu přizváni ke kontrole. O provedených kontrolách bude sepsán písemný záznam, který bude předložen jako jeden z podkladů k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
8. Při provádění stavby vodního díla budou dodržena ustanovení českých technických norem: čl. 74 - 80 ČSN 73 3050 - zemní práce; čl. 3.1 - 3.4 ČSN 75 5911 - tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí; ČSN 75 5401 – navrhování vodovodního potrubí; čl. 4.1.9 -12 ČSN 73 6005 - prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
9. Při provádění stavby vodního díla musí být dodržena závazná stanoviska, včetně zde uvedených podmínek, dotčených orgánů:

**1) Krajská hygienická stanice Jm. kraje se sídlem v Brně - ze dne vyhotovení 9. 6. 2020
závazné stanovisko č.j.: KHSJM 32636/2020/BV/HOK**

- a) Před uvedením stavby (nově provedeného vodovodu) do provozu budou dle § 4 odst. 7 a 8 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 252/2004 Sb.), předloženy výsledky laboratorních analýz vzorků vody v rozsahu kráceného rozboru dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb. s tím, že odběrová místa budou volena tak, aby byla zajištěna reprezentativnost posouzení kvality vody ve všech souvisejících částech stavby. *Upozorňujeme, že odběr vzorků vody musí být v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. zajištěn držitelem osvědčení o akreditaci, držitelem osvědčení o správné*

činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace.

- b) Před uvedením stavby (nově provedeného vodovodu) do provozu bude v souladu s ustanovením § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb. doloženo prohlášení investora stavby, že části stavby, které přicházejí do přímého styku s pitnou vodou, jsou provedeny z materiálů splňujících požadavky vyplývající z ustanovení § 5 zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. *Doklady o tom, že části stavby, které přicházejí do přímého styku s pitnou vodou, jsou provedeny z materiálů splňujících výše uvedené požadavky, budou v případě nutnosti poskytnuty KHS Jmk k nahlédnutí.*
- 2) **Městský úřad Břeclav, OSŽP-oddělení úřadu územního plánování – ze dne vyhotovení 24. 8. 2020 závazné stanovisko č.j.: MUBR 58152/2020**
- a) Záměr bude umístěn v souladu s částí dokumentace, která je přílohou tohoto závazného stanoviska.
- 3) **Městský úřad Břeclav, OSŽP-orgán státní správy lesů – ze dne vyhotovení 15. 2. 2021 závazné stanovisko č.j.: MUBR 16721/2021**
- a) Na pozemek parc.č. 1013 v k.ú. Hlohovec určený k plnění funkcí lesa nebude ukládán žádný výkopek ani jiný materiál.
- b) Akce bude probíhat tak, aby nedošlo k poškození pozemků určených k plnění funkcí lesa a porostů na nich rostoucích.
- c) Mechanismy se nebudou pohybovat po pozemcích určených k plnění funkcí lesa.
- d) K pracím budou použity technologie minimalizující dopady na životní prostředí v lesích a budou použity jen stroje s biologicky odbouratelnými hydraulickými kapalinami.
- e) Během realizace akce nedojde ke kácení lesních dřevin s výjimkou případů, kdy nebude jiné technické řešení a po dohodě s vlastníkem lesa.
- f) Pokud dojde k nutnosti kácení dřevin, bude o této skutečnosti min. 14 dní před plánovaným kácením písemně informován orgán státní správy lesů MěÚ Břeclav.
- g) Tento souhlas neopravňuje k jakémukoliv vlastnímu dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa a na nich rostoucích lesních porostů.
10. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy tyto podmínky a povinnosti, uvedené ve vyjádření:
- 1) **E.ON Distribuce, a.s. – zn.: S40325-27015893 dne vyhotovení 12. 6. 2020**
- a) Případná kolize s distribučním zařízením v majetku E.ON Distribuce a.s. (dále jen ECD), bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).
- b) Uvažovaná stavba musí respektovat ochranná pásma distribučního zařízení.
- c) Upozorňujeme, že zemní práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů. Výkopové práce do hloubky 1 m provádět v min. vzdálenosti 1 m od stožárů. U výkopů ve větší hloubce se musí stanovit vzdálenost od stožárů individuálně (nutné projednat s ECD).
- d) Při provádění terénních úprav výše uvedené stavby musí být dodržena min. výška vodičů nad terénem – 6 m. Po ukončení terénních úprav je nutné přizvat zástupce ECD ke kontrole dodržení min. výšky vodičů. O kontrole bude proveden písemný zápis do montážního nebo stavebního deníku.
- e) V OP zařízení distribuční soustavy budou při realizaci přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb.
- f) Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

- g) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
 - h) Přizvání zástupce ECD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. Při nedodržení budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
 - i) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (vyvěšení, podložení..), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhradujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
 - j) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy DS odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
 - k) Po dokončení stavby a činnosti je v OP zařízení dále zakázáno: a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky, b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m, d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
 - l) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření (26047342) o existenci zařízení distribuční soustavy v provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
 - m) Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení, který stanoví bezpečnostní opatření pro práce OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN50 110-1.
 - n) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat min. 25 kalendářních dnů předem.
 - o) Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby.
 - p) Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
 - q) V případě, kdyby výše uvedená stavba způsobila porušení krytí kabelového vedení NN, VN dle platných ČSN, PNE, zajistí ECD nápravná opatření (snížení kabelového vedení, založení do plastových chrániček, apod.) a to na základě písemné objednávky investora předané na ECD neprodleně po zjištění této skutečnosti, přičemž náklady s tím spojené hradí investor v plné výši.
 - r) Případné betonové základy je nezbytné umístit min. 0,5 m od kabelových rozvodů. Projektová dokumentace bude obsahovat vzorové řezy včetně kótování.
- 2) GasNet Služby, s.r.o. - zn.: 5002225554 ze dne vyhotovení 14. 10. 2020**
- a) Křížení a souběh vodovodu s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
 - b) Obrisy vodovodních šachet budou umístěny min. 500 mm od obrysu PZ.
 - c) Ke křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v min. vzdálenosti 150 mm. K souběhu vod. potrubí s PZ může dojít v min. vzdálenosti 500 mm.
 - d) Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče. Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GridServices, s.r.o. provedena diagnostika stavu potrubí (bude upřesněno na místě stavby).

- e) Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
- f) Úhel křížení PZ s vodovodním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.
- g) Při realizaci výše uvedené stavby je nutno dodržovat veškeré pravidla stanovená pro práce v OP plynárenského zařízení a plynárenských přípojek, které činí 1 m na každou stranu obrysu plynovodu a přípojek.
- h) Ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu:
 - nejmenší vzdálenost mezi povrchy potrubí plynovodu a vodovodu při křížení je 0,3 m;
 - nejmenší vzdálenost mezi povrchy plynovodu a vodovodu při souběhu jsou 3 m;
 - nejmenší vzdálenost stěny vodovodní šachty od stěny plynovodu je 4 m;
 - výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu) provádět zásadně ručně;
 - nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.);
 - nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;
 - v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál;
 - případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 20 m od VTL plynovodu a 10 m od RS;
 - jámy (startovací i koncové) protlaku situovat min. 4 m od VTL plynovodu;
 - vrtnou soupravu umístit min. 4 m od VTL plynovodu;
 - v místě případného křížení VTL plynovodu bezvýkopovou technologií požadujeme polohu našeho zařízení ověřit ručně kopanou sondou;
 - dle zákona č. 458/2000, § 68 a § 69 je ochranné pásmo výše uvedené RS 4 m a bezpečnostní pásmo 10 m od půdorysu objektu všemi směry,
 - při pracích v blízkosti RS a s ním souvisejícího el. zařízení, je nutné dodržet prostorovou normu ČSN 73 6005, energetický zákon č.458/2000Sb. a nařízení vlády č.591/2006 Sb.,
 - v ochranném a bezpečnostním pásmu RS, stejně tak na příjezdové cestě neumísťovat žádné další stavby (stavební buňky, maringotky, atd.), neparkovat automobily a stavební mechanismy. Neskladovat žádný stavební materiál a omezit činnost na nejnutnější dobu (pohyb osob, stavební mechanizace atd.),
 - během stavby i po jejím dokončení dodržovat příslušná omezení požární bezpečnostního pásma –zákaz kouření a manipulaci s otevřeným ohněm do vzdálenosti 10 m od objektu RS všemi směry,
 - po celou dobu stavby umožnit pracovníkům GridServices, s.r.o. (obsluha RS) bezproblémový a bezpečný příjezd a přístup k RS (TPG 605 02),
 - stavební činnosti, popř. mechanizací při stavbě, nepoškodit příjezdovou komunikaci k RS, oplocení a nenarušit jejich statiku. Po ukončení stavby v oblasti požadujeme uvést stávající okolní terén zejména místní komunikaci do původního stavu tak, aby byl zachován bezpečný, bezproblémový příjezd a přístup k tomuto vyhrazenému plynovému zařízení.
- i) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- j) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- k) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní

oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

- l) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 SB. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- m) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- n) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- o) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- p) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- q) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- r) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- s) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- t) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- u) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- v) Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- w) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

- x) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
- 3) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j.: 630984/20 ze dne vyhotovení 5. 6. 2020**
- a) Stavebník je povinen dodržet uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK.
- 4) Obec Hlohovec č.j.: OUHL-0502/2020 ze dne vyhotovení 25. 5. 2021**
- a) Stavebník uzavře k řízení o povolení stavby smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s vlastníkem pozemků dotčených stavbou p.č. 1747/4, 1745/1, 1107, 1171/8, 1045/4, 1045/1, 1045/3, 1173/2, 1173/3, 883/11 a před zahájením užívání stavby zajistí na vlastní náklady vyhotovení GP na zaměření skutečného stavu stavby včetně OP, který bude podkladem k úplatnému uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.
- b) Provádění startovacích jam v ul. K zámečku nebude prováděno v plochách zpevněné asfaltové komunikace.
- c) Při provádění prací v místě zpevněných rozebratelných povrchů v nezbytných případech bude tento povrch rozebrán, po uložení zařízení bude rýha řádně vyplněna zásypovým materiálem a hutněna max. po 30 cm, budou doplněny původní konstrukční vrstvy a poté bude původní povrch osazen zpět na původní místo.
- d) Při provádění prací v místě nezpevněných ploch bude rýha řádně vyplněna a hutněna.
- e) Zemní práce v blízkosti dřevin budou prováděny v souladu s normou ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích.
- f) Požadujeme, aby povrch veřejného prostranství byl uveden do původního stavu v souladu se stavem před zahájením výkopových prací, včetně vyčištění přilehlého veřejného prostranství a výkop po dobu stavebních prací nesmí být ukládán na těleso zpevněné komunikace.
- g) V případě jakýchkoliv změn ve vztahu k místním komunikacím nebo veřejným prostranstvím je třeba tyto změny projednat s obcí Hlohovec.
- h) Při užívání veřejného prostranství bude postupováno dle obecně závazné vyhlášky obce Hlohovec č. 1/2007, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška obce Hlohovec č. 4/2005, o místních poplatcích ze dne 29. 12. 2005.
- 5) Povodí Moravy, s.p., zn.: PM-19557/2020/5203/Čer ze dne vyhotovení 3. 6. 2020**
- a) Hloubka chráničky při křížení toku nebude menší než 1,5 m pod stávajícím dnem.
- b) Práce budou prováděny tak, aby nedošlo ke znečištění povrchových ani podzemních vod v lokalitě. Používané mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům ropných látek.
- c) V případě, že dojde ke křížení toku překopem, požadujeme koryto toku a pobřežní pozemek uvést do původního stavu, včetně osetí svahů travním semenem.
- d) Termín realizace křížení vodního toku nám bude oznámeno max. 5 pracovních dnů předem.
- e) Budeme přizváni ke kontrole dokončených prací (kontakt Mgr. Toncr).
- 11. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:**
- a) vlastníci sousedních pozemků budou informováni v dostatečném předstihu o započetí stavebních prací,
- b) v průběhu realizace stavby nesmí být ohrožena jakost povrchových a podzemních vod v zájmovém území,
- c) pozemky dotčené stavbou budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu, resp. stavu umožňujícího jejich nerušené původní užívání.
- 12. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku i**

šetrnost k sousedství.

13. Stavebník je povinen oznámit vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
14. Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam, až do dokončení stavby.
15. Stavebník je povinen zajistit, aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby, popřípadě jejich kopie.
16. Provádět stavbu může podle ustanovení § 160 stavebního zákona jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, oprávněným k provádění vodních děl.
17. V rámci výstavby musí být veden stavební deník podle ustanovení § 157 stavebního zákona. Deník musí splňovat náležitosti podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
18. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
19. Škody, které budou způsobeny během výstavby nebo v souvislosti s touto výstavbou, budou hrazeny podle platných předpisů.
20. Plánovaná výstavba se nachází na území, které je klasifikováno jako území s archeologickými nálezy, při provádění zemních prací může dojít k porušení archeologických situací, objektů a nálezů. Podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů je povinností investora, oznámit již v době záměru stavební činnost Archeologickému ústavu AV ČR Brno, v.v.i., Brno a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu.
21. Stavebník je povinen zvát vodoprávní úřad na kontrolní prohlídky fáze výstavby dle přeloženého plánu kontrolních prohlídek stavby.
22. Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy technické požadavky na výstavbu vodovodní sítě podle vyhlášky podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
23. V případě záměru kácení dřevin je nezbytné posupovat dle vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Ke kácení dřevin je potřebné povolení orgánu ochrany přírody nebo závazné stanovisko v případě, že se jedná o kácení dřevin pro účely stavebního záměru.
24. Po dokončení stavby požádá stavebník o vydání kolaudačního souhlasu. **Stavba může být užívána až na základě vydaného kolaudačního souhlasu.**
25. **Stavba bude dokončena do 31. 12. 2023.**
26. Jako podklad pro postup vodoprávního řízení ve věci kolaudačního souhlasu bude nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce předloženo závazné stanovisko Krajské hygienické stanice, územního pracoviště Břeclav.
27. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu bude podána na předepsaném tiskopise - příloha č. 14 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního

úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

Stavba nevyžaduje a nebude napojena na dopravní infrastrukturu.

Stavba bude napojena na stávající technickou infrastrukturu veřejného přívodního řadu (jedná se o rekonstrukci části stávajícího přívodního řadu).

Vodoprávní úřad pro stavbu nestanovuje zkušební provoz.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 správního řádu v souladu s § 94k písm. a) stavebního zákona:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, Břeclav, IČO: 494 55 168.

Odůvodnění

Stavebník – spol. Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav, IČO: 494 55 168, podal dne 5. 3. 2021 u vodoprávního úřadu žádost o provedení společného řízení a vydání společného povolení na stavbu vodního díla „Přívodní řad Hlohovec – Valtice, rekonstrukce vodovodu“. Uvedeným dnem podání žádosti bylo v dané věci zahájeno příslušné správní řízení dle ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu.

Vodoprávní úřad posoudil záměr podle ustanovení § 94l, § 94o stavebního zákona a zahájil společné řízení dle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a ustanovení § 94j odst. 1 stavebního zákona.

Podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, § 94j a § 94m stavebního zákona a § 47 správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad společné řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům oznámením (veřejnou vyhláškou) č.j.: MUBR 63529/2021 dne vyhotovení 19. 5. 2021. Jelikož byly vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, bylo upuštěno dle § 94m odst. 3 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona od ohledání na místě i od ústního jednání. Účastníci řízení mohli uplatnit své námitky ve stanovené lhůtě, jinak dle ustanovením § 94n odst. 1 stavebního zákona k nim nebude přihlédnuto. Oznámení (veřejná vyhláška) bylo vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách Městského úřadu Břeclav a Obecním úřadu Hlohovec i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Následně měli účastníci řízení 3 denní lhůtu pro možnost vyjádření se ke všem podkladům rozhodnutí. V dané 15-ti denní lhůtě a následující 3 denní lhůtě, ani později se nikdo nevyjádřil.

K žádosti byly doloženy povinné doklady podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a další doklady:

- žádost o vydání společného povolení k vodnímu dílu na vyplněném tiskopise ze dne 5. 3. 2021,
- soupis sousedních pozemků stavby,
- 2x projektová dokumentace pro společné povolení vypracovaná oprávněnou osobou Ing. Antonínem Hrabalem, Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 23, 690 11 Břeclav, v 10/2019, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1004733,
- plán kontrolních prohlídek stavby,
- souhrnné vyjádření Městského úřadu Břeclav, odbor stavební a životního prostředí č.j.: MUBR 58101/2020 ze dne vyhotovení 25. 5. 2020,

- sdělení MěÚ Břeclav, OSŽP-odpadové hospodářství č.j.: MUBR 16723/2021 ze dne vyhotovení 15. 2. 2021,
- závazné stanovisko Městský úřad Břeclav, OSŽP-oddělení úřadu územního plánování č.j.: MUBR 58152/2020 ze dne vyhotovení 24. 8. 2020,
- souhlasné závazné stanovisko HZS JMK, územní odbor Břeclav Ev.č.: HSBM-4-213-3/4-POKŘ- 2020 ze dne vyhotovení 16. 6. 2020,
- závazné stanovisko KHS JMK se sídlem v Brně č.j.: KHSJM 32636/2020/BV/HOK ze dne vyhotovení 9. 6. 2020,
- stanovisko správce povodí a správce bezejmenného vodního toku IDVT 500052779 Povodí Moravy, s.p., zn.: PM-19557/2020/5203Čer ze dne vyhotovení 3. 6. 2020,
- vyjádření E.ON Distribuce, a.s., zn.: S40325-27015893 ze dne vyhotovení 12. 6. 2020,
- vyjádření obec Hlohovec pod č.j.: OUHL-0502/2020 ze dne 25. 5. 2021,
- koordinované závazné stanovisko OÚ Hlohovec pod č.j.: OUHL-0502/2021 ze dne 25. 5. 2021,
- vyjádření GasNet Služby, s.r.o., zn.: 5002225554 ze dne vyhotovení 14. 10. 2020,
- vyjádření CETIN a.s., č.j.: 630984/20 ze dne vyhotovení 5. 6. 2020,
- závazné stanovisko MěÚ Břeclav, OSŽP-orgán státní památkové péče č.j.: MUBR 12390/2021 ze dne vyhotovení 2. 2. 2021,
- závazné stanovisko MěÚ Břeclav, OSŽP-orgán státní správy lesů č.j.: MUBR 16721/2021 ze dne vyhotovení 15. 2. 2021,
- souhlas dle § 184a stavebního zákona (obec Hlohovec, Leonardo technology s.r.o.),
- doklad o zaplacení správního poplatku 3000 Kč ze dne 1. 7. 2021 č. dokladu 107997,
- situace záměru se zákresem odstupových vzdáleností od sousedních pozemků,

vodoprávní úřad zajistil:

- výpis z KN stavebních pozemků ke dni 17. 5. 2021,
- výpis z KN sousedních pozemků ke dni 19. 5. 2021,
- výpisy údajů z registru osob,
- výpis z registru ekonomických subjektů v ARES.

K záměru byla vydána kladná závazná stanoviska dotčených orgánů. Podmínky z těchto stanovisek byly zpracovány do podmínek rozhodnutí. Zároveň uložil zdejší vodoprávní úřad podmínky směřující k ochraně vod a životního prostředí.

K záměru vydal MěÚ Břeclav, OSŽP-oddělení úřadu územního plánování závazné stanovisko č.j.: MUBR 58152/2020 ze dne 24. 8. 2020, kde přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování. Platná Politika územního rozvoje ČR záměr neřeší.

ZÚR JMK vymezují ve správním území obce Hlohovec plochu pro nadregionální biocentrum NRBC 2011 Hlohovecké rybníky. ÚPNSÚ Hlohovec, který dané území řeší, doposud nebyl ve smyslu § 54 odst. 6 stavebního zákona, uveden do souladu se ZÚR JMK. Předmětná stavba vodovodní sítě zasahuje svou severní částí mimo zastavěné území, do jižního okraje plochy nadregionálního biocentra, navrhovaného v ZÚR JMK. Vzhledem k tomu, že uvedený záměr je podzemní stavbou, orgán územního plánování konstatuje, že záměr nepředstavuje potenciální zásah do navrženého biocentra a i po jeho realizaci nebude jeho funkčnost narušena.

Dále je k.ú. Hlohovec součástí území, ve kterém ZÚR JMK ukládají prověření územní studií koridoru vedení 400 kV Sokolnice - hranice ČR/Rakousko (vyplývající z PÚR ČR). Úkolem územní studie je navrhnout trasu mimo Lednicko-valtický areál a CHKO Pálava a respektovat

přechodový bod na hranici ČR / Rakousko a současně také v maximální možné míře zohlednit zastavěná území a zastavitelné plochy. Pořizovatelem této územní studie bude Krajský úřad Jihomoravského kraje; její pořizování dosud nebylo zahájeno.

Na základě výše uvedeného orgán územního plánování konstatuje, že předmětný záměr není v rozporu s platnými ZÚR JMK.

Orgán územního plánování přezkoumal soulad záměru s Územním plánem sídelního útvaru Hlohovec.

Předložený záměr, řešící rekonstrukci části stávající vodovodní sítě, tedy technickou infrastrukturu, který se nachází v zastavěném i mimo zastavěné území, v plochách v ÚPNSÚ Hlohovec označených jako stabilizované, určených pro obsluhu území (místní komunikace), pro veřejnou zeleň a v plochách zemědělské půdy, je přípustný. Ve všech výše uvedených plochách je nezbytná dopravní a technická vybavenost podmínečně přípustná.

Současně platná územně plánovací dokumentace vymezuje ve své textové části (vyhláška o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Hlohovec) v článku 11 veřejně prospěšné stavby, mezi něž jsou, mimo jiné, zařazeny plochy pro realizaci technické infrastruktury, tj. plochy nezbytné pro zařízení k zásobování vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod, plynofikaci a rozvody elektrické energie.

Uvedené pozemek jsou dále součástí krajinné památkové zóny Lednicko-valtický areál (památká UNESCO).

Předložený záměr řeší rekonstrukci části stávající vodovodní sítě. Stavba bude následně připojena na současnou rozvodnou síť a stane se její součástí. Lze tedy konstatovat, že záměr je z hlediska funkčního využití v souladu s platným územním plánem sídelního útvaru Hlohovec. Jelikož budou navrhované vodovodní řady umístěny pod zemí, nebudou se z hlediska prostorového uspořádání uplatňovat.

Orgán územního plánování posoudil předložený záměr také z hlediska relevantních cílů a úkolů územního plánování (§ 18 a § 19 stavebního zákona).

Předložený záměr, řešící rekonstrukci části stávající vodovodní sítě v obci Hlohovec, se nachází v zastavěném i mimo zastavěné území. Vzhledem k tomu, že se jedná o uložení vodovodních řadů pod zemí, stavba se nebude se z hlediska prostorového uspořádání uplatňovat a orgán územního plánování tedy konstatuje, že předložený záměr je v souladu s charakterem předmětného území. Orgán územního plánování dále konstatuje, že dle ustanovení § 18 odst. 1 stavebního zákona jsou záměrem zajištěny podmínky pro příznivé životní prostředí, pro soudržnost společenství obyvatel území, které uspokojuje potřeby generace současné, ale i budoucí.

Záměr je součástí komplexního řešení účelného využití a uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 stavebního zákona a jsou tak koordinovány veřejné a soukromé zájmy v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 stavebního zákona. Navržený záměr rovněž vyhovuje podmínkám pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a na využitelnost navazujícího území v souladu s ustanovením § 19 odst. 1 písm. e) stavebního zákona.

K záměru bylo vydáno i další souhlasné závazné stanovisko dotčeného orgánu: HZS JmK, územní odbor Břeclav a MěÚ Břeclav, OSŽP–orgánu státní památkové péče, které neobsahovalo žádnou podmínku.

Ostatními podmínkami vodoprávní úřad upravil činnost stavebníka tak, aby minimalizoval vliv výstavby na okolí.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, ostatní podklady rozhodnutí, včetně projektové dokumentace a provedl hodnocení důkazů. Současně posoudil rozsah dotčení práv a právem chráněných zájmů všech účastníků řízení, včetně negativního ovlivnění životního prostředí, zejména vodních poměrů. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru. Uvedený záměr posoudil z hledisek uvedených v ustanovení vodního zákona a stavebního zákona a na ně navazujících právních předpisů či jiných strategických plánovacích dokumentů. Projednal je s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jeho umístění je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území, a že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními právními předpisy.

Vodoprávní úřad ověřil, že projektová dokumentace navrhovaného stavebního záměru je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou, že jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, a že předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněnými dotčenými orgány. Předložená dokumentace je zpracována v rozsahu přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, obsahuje veškeré informace požadované právními předpisy souvisejícími se zhotovením projektové dokumentace pro tento typ stavby.

Projektovou dokumentaci pro společné povolení stavby vodního díla vypracovala oprávněná osoba Ing. Antonín Hrabal, Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 23, 690 11 Břeclav, v 10/2019, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1004733. Stručný popis stavby je uveden ve výroku tohoto rozhodnutí.

Výrokovou částí I. tohoto rozhodnutí proto schválil vodoprávní úřad záměr na stavbu výše specifikovaného vodního díla, v dalším výroku II. stanovil podmínky pro umístění této stavby, pro její provedení a také podmínky k jejímu následnému užívání, kterými bude zajištěno, že stavba bude provedena v souladu se stavebními předpisy, s ČSN na úseku vodního hospodářství, s podmínkami majitelů inženýrských sítí a dotčených orgánů. Všechny podmínky účastníků řízení, kromě podmínek, které ukládají platné právní předpisy a ty které nesouvisí s vodním dílem, byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí a bylo jim vyhověno,

Protože se jedná o typ stavby veřejné infrastruktury dle § 119 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, stanovil vodoprávní úřad, že předmětnou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- nebyly podány žádné námitky ani připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Správný poplatek dle položky 18 bod 1. písm. h) ve výši 3 000 Kč přílohy – Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů zaplatil stavebník dne 1. 7. 2021.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí ve věci společného povolení dle § 94k stavebního zákona:

Stavebník (účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a § 94k písm. a) stavebního zákona)

- Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IČO: 494 55 168

Obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn (účastník řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu a § 94k písm. b) stavebního zákona)

- Obec Hlohovec, Hlavní 75, 691 43 Hlohovec

Vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k těmto pozemkům (účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a § 94k písm. d) stavebního zákona)

- Obec Hlohovec; Leonardo technology s.r.o.

Osoba, která má k pozemku, na kterém má být záměr uskutečněn, jiné věcné právo

- EG.D, a.s.; CETIN a.s.; GasNet Služby, s.r.o.; Povodí Moravy, s.p.

Osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno

účastníci jsou identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí
parc.č.: 1076/1, 1131/1, 1131/2, 1752/3, 1746/7, 1737/8, 853/1, 883/11, 984, 985/2, 988/1, 989/1, 1045/5, 1076/9, 1088/1, 1153, 1171/12, 1737/6, 1737/7, 1737/9, 1742/2, 970/4, 970/5, 1173/9, 975, 1108/1, 1108/3, 1113/1, 1113/3, 1134/1, 1134/2, 1130/1, 1130/2, 995/1, 1128/1, 1115/1, 1115/3, 1133/1, 1148/3, 1148/4, 1171/9, 1171/10, 1740/1, 1742/1, 1009, 1007/1, 1075/1, 992, 1171/313, 1007/2, 1168/2, 1171/20, 1171/41, 1747/1, 997/2, 1077, 1105/1, 1168/1, 1171/315, 1752/1, 1774/7, 1042, 1044, 1019, 1173/1, 1782/33, 1013, 980/2, 977/2, 1744/1, 1744/2, 997/3, 1739/7, 1016, 1001/1, 1061/2, 1022, 971, 1004, 1062/1, 1739/8, 1745/3, 1752/91, 1752/92, 973/2, 973/1, 1112/1, 1116/1, 1116/2, 1117/1, 1117/2, 1136/2, 1138/1, 1139, 1144, 1143, 1147/4, 1148/2, 1147/3, 1145/2, 1145/1, 1147/1, 1147/2, 1171/3 v k.ú. Hlohovec.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno podáním učiněným u Městského úřadu Břeclav, odboru stavebního a životního prostředí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ostatní poučení: Vodoprávní úřad upozorňuje, že podle § 94p odst. 5 stavebního zákona společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže je stavba zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení doručí stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, popřípadě vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění stavby.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení doručí stavebníkovi štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního souhlasu.



Mgr. Silvie Bažtinská
vedoucí odboru
v zast. Ing. Regína Suchá

Příloha č.1: zakres do katastrální mapy

Rozdělovník:

I. Na vyvěšení (*úřední deska, internet*) po dobu 15 dnů (*doporučeně*)

1. Městský úřad Břeclav, odbor kanceláře tajemníka
2. Obecní úřad Hlohovec, Hlavní 75, 691 43 Hlohovec

Městský úřad a obecní úřad se žádají o bezodkladné vyvěšení veřejné vyhlášky na svých úředních deskách i způsobem umožňujícím dálkový přístup na dobu 15 dnů. Dále se žádají o následné zaslání dokladu o vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky Městskému úřadu Břeclav, OSŽP-vodoprávnímu úřadu, nám. TGM 3, 690 81 Břeclav.

II. Účastníci řízení (*do vlastních rukou*)

3. Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
4. Obec Hlohovec, Hlavní 75, 691 43 Hlohovec
5. Leonardo technology s.r.o., Ulička 37, 691 43 Hlohovec
6. EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno-Černá Pole
7. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha-Libeň
8. GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
9. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno-Veveří

III. Účastníci řízení (*veřejnou vyhláškou*)

10. osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno (*účastníci jsou identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí*):
parc.č.: 1076/1, 1131/1, 1131/2, 1752/3, 1746/7, 1737/8, 853/1, 883/11, 984, 985/2, 988/1, 989/1, 1045/5, 1076/9, 1088/1, 1153, 1171/12, 1737/6, 1737/7, 1737/9, 1742/2, 970/4,

970/5, 1173/9, 975, 1108/1, 1108/3, 1113/1, 1113/3, 1134/1, 1134/2, 1130/1, 1130/2, 995/1, 1128/1, 1115/1, 1115/3, 1133/1, 1148/3, 1148/4, 1171/9, 1171/10, 1740/1, 1742/1, 1009, 1007/1, 1075/1, 992, 1171/313, 1007/2, 1168/2, 1171/20, 1171/41, 1747/1, 997/2, 1077, 1105/1, 1168/1, 1171/315, 1752/1, 1774/7, 1042, 1044, 1019, 1173/1, 1782/33, 1013, 980/2, 977/2, 1744/1, 1744/2, 997/3, 1739/7, 1016, 1001/1, 1061/2, 1022, 971, 1004, 1062/1, 1739/8, 1745/3, 1752/91, 1752/92, 973/2, 973/1, 1112/1, 1116/1, 1116/2, 1117/1, 1117/2, 1136/2, 1138/1, 1139, 1144, 1143, 1147/4, 1148/2, 1147/3, 1145/2, 1145/1, 1147/1, 1147/2, 1171/3 v k.ú. Hlohovec.

11. ti, kdo mají k pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo přímo dotčeno (*účastníci jsou identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí*): parc.č.: 1745/1, 1747/4, 1107, 1045/4, 883/11, 1171/8, 1045/1, 1045/3, 1173/3 v k.ú. Hlohovec.

IV. Dotčené orgány (doporučeně)

12. MěÚ Břeclav, OSŽP-oddělení úřadu územního plánování
13. MěÚ Břeclav, OSŽP-orgán státní správy lesů
14. MěÚ Břeclav, OSŽP-orgán státní památkové péče
15. Hasičský záchranný sbor Jmk, územní odbor Břeclav, Smetanovo nábřeží 1040/13, 690 02 Břeclav
16. Krajská hygienická stanice, Jmk se sídlem v Brně, Jeřábková 4, 602 00 Brno

Priloha č. k rozhodnutiu

Č.L. MUBR ze dne 10.1.2012

MĚSTSKÝ ÚŘAD
BŘECLAV ①

Odbor stavebního živnostního prostředí
Náměstí T.G.M. 3, I. SČ 690 81

1800023 CNVD JNIVAHM

[illegible]

